



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency Bid Receiving Unit  
National Contracting Services

**Bid Fax:** 1-866-246-6893

**Bid Email:** [soumissionsouest-bidswest@canada.ca](mailto:soumissionsouest-bidswest@canada.ca)

This is the only acceptable email address for responses to bid solicitation. Bids submitted by email directly to the Contracting Authority or to any other email address may not be accepted.

The maximum email file size is 25 megabytes. Parks Canada Agency is not responsible for any transmission errors. Emails with links to bid documents will not be accepted.

**REVISION 001 TO A  
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 001 INVITATION À  
SOUSSIONNER  
DEMANDE D'OFFRES À  
COMMANDES**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'offre demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**  
Parks Canada Agency  
Calgary, AB

<b>Title - Sujet :</b> Lawn Bowling Green Remediation – Prince Albert National Park	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation :</b> 5P420-20-0047/B	<b>Date :</b> September 24, 2020
<b>Amendment No. - N° de modification :</b> 001	
<b>Client Reference No. - N° de référence du client :</b>	
<b>GETS Reference No.   N° de reference de SEAG :</b> PW-20-00926183	

<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin :</b> <b>At - à :</b> 2:00 PM <b>On - le :</b> September 25, 2020	<b>Time Zone - Fuseau horaire</b> MDT
---	--

<b>F.O.B. - F.A.B. :</b> <b>Plant - Usine :</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other - Autre :</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à :</b> Brinthan Balakumar		
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b> 587-832-1894	<b>Fax No. -N° de télécopieur :</b> (866) 246-6893	<b>Email Address – Courriel :</b> Brinthan.balakumar@canada.ca
<b>Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :</b> See Herein		

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Address - Adresse :</b>	
<b>Telephone No. - N° de telephone :</b>	<b>Fax No. - N° de télécopieur :</b>
<b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation :  
5P420-20-0047/B

Amd. No. - N° de la modif. :  
001

Contracting Authority - Autorité contractante :  
Brinthan Balakumar

Client Ref. No. - N° de réf. du client :

Title – Titre :  
Lawn Bowling Green Remediation – Prince Albert National Park

---

## Amendment 001

This amendment is being raised to distribute information from the site visit, question and answers.

### A. Bidders' Conference Attendees

Vendor	Representative's Name
Nelson Environmental Remediation	Dan Boucher

### B. Questions and Answers

Q1. What is the intention for the access route? Are rig mats required?

A1. The area can be soft due to moisture levels. The contractor will need to determine the best method to provide access via rig mats or other solutions to prevent damage in this area.

Q2. Is the existing material above ground supposed to be removed/stripped out?

A2. No. the material will stay in place. material from the swale can be placed under the gravel cap

Q3. Can compaction work be done under frozen ground conditions?

A3. No, Spec Section 3.6.2 states that work area is to be free of 'ice ...or... frozen ground'. Section 3.6.4 states that the new gravel must meet 'optimum moisture content'; which may not be possible when working under freezing temperature conditions.

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**