



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet ACOA Fredericton Phone Booth	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC096-210529/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client EC096-21-0529	Date 2020-09-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-406-11061	
File No. - N° de dossier HAL-0-85058 (406)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-01	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson, Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur hal406
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-6236 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 002 vise à répondre aux questions suivantes :

Supprimer : 6.4.1 date de livraison

Insérer : **6.4.1 Date de livraison**

Tous les produits livrables doivent être reçus et installés au plus tard le 18 décembre 2020.

À être rempli par le fournisseur :

Bien que la livraison et l'installation au point de destination est demandée au plus tard le 18 décembre 2020, la meilleure date de livraison et d'installation qui peuvent être offerts par l'entrepreneur est ____ **semaines / jours à compter de la date d'attribution du contrat.**

Q1: Pouvez-vous confirmer si une «superficie de revêtement de sol» de 13,9 pieds carrés sera acceptable?

R1 : Oui, ceci est acceptable

Supprimer : 9.1 Dimensions du périmètre de l'unité .1 Superficie du revêtement de sol: maximum 1,16 pi2. (12,5 pieds carrés)

Ajouter : 9.1 Dimensions du périmètre de l'unité .1 Superficie du revêtement de sol: maximum 1,29 pi2. (13.9 pieds carrés)

Q2: Les dimensions de notre nacelle standard seront toujours dans les limites qui n'exigent pas que le produit contienne des gicleurs.

R2: En effet, d'après 9.10.2, les gicleurs ne sont pas requis pour une cabine à occupant simple.

Supprimer 9.7.2 Ouverture pour gicleur
La cabine doit avoir une ouverture pour les gicleurs situés au-dessus de celle-ci.

Q3: "Le réglage du ventilateur et de l'éclairage doit être accessible et doit être situé dans une plage entre 15" et 47 "du sol". Pouvez-vous confirmer si un boîtier de commande au plafond est acceptable?

R3: Oui, ceci est acceptable puisque 9.5.1 demande un système activé par capteur
Supprimer 9.5.2

Q4: En ce qui concerne 9.4 Éclairage - .3 Éclairage.- .2 Commandes: Commande à intensité variable par l'occupant. Pouvez-vous confirmer si une commande variable par occupant est nécessaire?

R4: Non, une commande d'éclairage variable n'est pas nécessaire
Supprimer: 9.5.2

Q5: 9.6.4 Seuil bas 13 mm (0,5 in.) Haut. Accepteriez-vous un seuil de 3 pouces?

R5: Oui, un seuil bas de 3" est acceptable.
Supprimer: 9.6.4.9 Seuil bas 13mm (0.5 in) de haut
Ajouter: 9.6.4.9 Seuil bas 76mm (3 in) de haut



TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES