



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.É.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet Polyethylene Tank	
Solicitation No. - N° de l'invitation W0102-21008D/B	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client W0102-21-008D	Date 2020-09-28
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SHAL-406-11066	
File No. - N° de dossier HAL-0-85029 (406)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-10-07	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Matheson, Valerie	Buyer Id - Id de l'acheteur hal406
Telephone No. - N° de téléphone (902) 403-6236 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification no 003 vise à répondre aux questions

Supprimer : 6.4.1 date de livraison

Insérer : **6.4.1 Date de livraison**

Tous les produits livrables doivent être reçus et installés au plus tard le 18 décembre 2020.

À être rempli par le fournisseur :

Bien que la livraison et l'installation au point de destination est demandée au plus tard le 18 décembre 2020, la meilleure date de livraison et d'installation qui peuvent être offerts par l'entrepreneur est _____ semaines / jours à compter de la date d'attribution du contrat.

Q1 : Dans les exigences techniques 2.2.1.(h) pouvez-vous confirmer le taux de circulation et le chef de la pression de la pompe de transfert

R1 : La pompe n'est pas requis étant donné que l'actuel est utilisable et suffisant.

Q2 : Pour le niveau de contrôle; allez-vous envisager de passer par le haut du réservoir en utilisant un équipement adapté qui peut être ajouté au réservoir de voir le niveau du liquide?

R2 : Oui

Q3 : Si un indicateur pour déterminer le niveau de produit restants pourrait-il être un fonds de caisse alarme que des alertes à un certain niveau ou un capteur électrique continu montrant exactement le niveau préféré?

R3 : Le réservoir que nous avons actuellement est un translucides de couleur jaune et le produit chimique est sombre pour que nous puissions voir les niveaux de produits chimiques dans le réservoir de plastique, si cela ne fonctionne pas, un capteur électrique continu indiquant le niveau sera suffisant.

Q4 : Veuillez confirmer la capacité maximale de chariot élévateur à fourche qui sera utilisé pour aller de réservoir.

R4 : La capacité de levage de le chariot élévateur à fourche est 10000Lbs.

Q5 : Le réservoir être déplacés une fois qu'il a liquide dans?

R5 : Une fois que le réservoir est rempli, il ne sera jamais déménagé.

Q6 : Un réservoir horizontal sur un système de freinage être pris en considération?

R6 : Il n'y a pas suffisamment d'espace où le réservoir va être placé, par conséquent, il doit être un réservoir vertical.

Q7 : C'est le même que le réservoir existant?

R7 : Réservoir doit être raisonnablement le même que le réservoir existant, toutefois, la couleur n'ont pas à être les mêmes.

Voir ci-joint les photos.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME









