



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier/11,rue Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0B2 / Noyau 0B2  
Gatineau, Québec K1A 0S5  
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

This solicitation contains a security requirement.

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité  
parlementaire  
222 Queen Street / 222, rue Queen  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> BDDB mises à niveau alarme incendie	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EP751-202562/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20202562	<b>Date</b> 2020-10-02
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PPS-028-27886	
<b>File No. - N° de dossier</b> 028pps.EP751-202562	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2020-10-07</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Eastern Daylight Saving Time EDT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Stirling, Mike	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 028pps
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 990-4011 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PWGSC/TPSGC National Capital Area (Ottawa) Phase III, Place du Portage 11 Laurier Street GATINEAU-QC K1A 0S5 CANADA	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**La modification 001 à l'invitation est publiée pour répondre aux questions des soumissionnaires.**

**Q1:** Un Firewatcher sera-t-il nécessaire?

**A1:** Un Firewatcher sera requis et payé par SPAC. Le contournement sera payé par l'entrepreneur et un avis doit être donné au représentant du ministère 7 jours à l'avance.

**Q2:** Le travail peut-il être effectué pendant la journée, car il sera probablement vide à cause de Covid19?

**A2:** Les travaux devront être terminés la nuit et le week-end.

**Q3:** Le matériel devra-t-il être scanné à l'installation de contrôle des véhicules?

**A3:** Les documents n'auront pas besoin d'être scannés à l'installation de contrôle des véhicules.

**Q4:** Quelle entreprise gère actuellement les panneaux EST3?

**A4:** Chubb Edwards a actuellement le contrat de maintenance des panneaux EST3.

**Fin de la modification de l'invitation 001.**