

ÉDIFICE CONNAUGHT


INVESTIGATIONS EXTÉRIEURES



ARCHIVES NATIONALES, 1916


- LISTE DES DESSINS:**
A000- COUVERTURE & LISTE DES DESSINS
A001- PHOTOGRAPHIES DE L'ÉDIFICE & DU SITE
- A010- PLAN DE SITE
- A200- ÉLÉVATION EST SUSSEX DRIVE
A201- ÉLÉVATION OUEST AVENUE MACKENZIE
A202- ÉLÉVATION NORD
A203- ÉLÉVATION SUD
- A500- DÉTAIL SL-01
A501- DÉTAIL SL-02
A502- DÉTAIL PT-01
A503- DÉTAIL PT-02
A504- DÉTAIL PT-03
A505- DÉTAIL B/S/-W5-1
A506- DÉTAIL B/S/-W4-5
A507- DÉTAIL B/H/S/-W4-4
A508- DÉTAIL B/H/M/S/W/-W4-6
A509- DÉTAIL S-W1-4
A510- PHOTOGRAPHIES DE PARAPET ET DE TOITURE

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRES RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
<div><div>A</div><div>C</div></div>	A detail no. no. du detail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>

project

projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES


555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing


dessin

COUVERTURE
& LISTE DES
DESSINS

Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender		Soumission
Project Manager	Manon Barel-Leung	Administrateur de projets
Project no.		No. du projet
	R.076864.236	
Drawing no.		No. du dessin
	A000	



VUE DE LA RUE DE LA FAÇADE À L'EST (SUSSEX DRIVE)



VUE AÉRIENNE DE LA FAÇADE AU NORD



VUE AÉRIENNE DE LA FAÇADE À L'EST (SUSSEX DRIVE)



VUE DE LA RUE DE LA FAÇADE À L'OUEST (AVENUE MACKENZIE)



VUE AÉRIENNE DE LA FAÇADE AU SUD



VUE AÉRIENNE DE LA FAÇADE À L'OUEST (AVENUE MACKENZIE)

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada




Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.


L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR REVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRES RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------



A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.



project

ÉDIFICE CONNAUGHT INVESTIGATIONS EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing

PHOTOGRAPHIES DE L'ÉDIFICE & DU SITE

Designed By JC

2020/06

Conçu par

(yyyy/mm/dd)

Drawn By LCB

2020/06

Dessiné par

(yyyy/mm/dd)

Reviewed By JC

2020/06

Examiné par

(yyyy/mm/dd)

Approved By JC

2020/06

Approuvé par

(yyyy/mm/dd)

Tender

Manon Barel-Leung

Soumission

Project Manager

Administrateur de projets

Project no.


R.076864.236

No. du projet

Drawing no.

A001

No. du dessin



3 RETOUR DE LA TOURELLE 1
ÉLEVATION
A200 1:250

2 RETOUR DE LA TOURELLE 1
ÉLEVATION
A200 1:250

1 ÉLEVATION EST
A200 1:250

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

- ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE
- ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE
- ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ
- ZONE #
- NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

- OUVERTURES DE PARAPET
- OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER
- OUVERTURES D'INTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR
- EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES

Public Works and Government Services Canada

Travaux publics et services gouvernementaux Canada

ONTARIO ASSOCIATION of ARCHITECTS
GEORGES DROLET
LICENCE 6196

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A detail no.
no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

A

B

C

project

projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing

dessin

ÉLEVATION EST
SUSSEX DRIVE

Designed By
Date
JC
2020/06

Conçu par
(yyyy/mm/dd)

Drawn By
Date
LCB
2020/06

Dessiné par
(yyyy/mm/dd)

Reviewed By
Date
GD
2020/08

Examiné par
(yyyy/mm/dd)

Approved By
Date
GD
2020/08

Approuvé par
(yyyy/mm/dd)

Tender
Manon Barel-Leung

Soumission


Project Manager
Administrateur de projets

Project no.
R.076864.236


No. du projet

Drawing no.
A200


No. du dessin




4 TOURELLE 2
COUPE
A201 1:250




3 RETOUR DE TOURELLE 2
ÉLEVATION
A201 1:250



2 RETOUR DE CONTREFORT
ÉLEVATION
A201 1:250



5 PARAPET
ÉLEVATION CÔTÉ TOITURE
A201 1:250



1 ÉLEVATION OUEST
A201 1:250

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE
PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE

ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN
ÉCHAFAUDAGE

ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE
NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ

ZONE #
NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

PT-0X OUVERTURES DE PARAPET
SL-0X OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER
B/SI-W5-1 OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE

EMPLACEMENT DES
OUVERTURES EXPLORATOIRES

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
A	A detail no. no. du detail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B C
	C drawing no. dessin no.	


project	projet
ÉDIFICE CONNAUGHT INVESTIGATIONS EXTÉRIEURES	
555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON	


drawing	dessin
ÉLEVATION OUEST AVENUE MACKENZIE	

Designed By	JC	Conçu par	
Date	2020/06		(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par	
Date	2020/06		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par	
Date	2020/08		(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par	
Date	2020/08		(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission	
Project Manager	Administrateur de projets		
Project no.		No. du projet	

R.076864.236

Drawing no.	No. du dessin
A201	





2 DÉTAIL
ÉLEVATION OUEST
A500 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION OUEST
A500 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE de dimensions maximales de 1200mm X 2400mm pour l'examen de l'état du mur de maçonnerie et des éléments en acier.
- Démanteler les pierres de parement sélectionnées et le support de brique existant pour exposer les éléments en acier. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

L'emplacement de la ZONE sélectionnée cible des zones de détérioration observées lors de l'enquête extérieure. Cette ZONE présente des signes d'efflorescence importants et des taches de rouille apparantes. De plus, de multiples joints fissurés / ouverts et des dommages au plâtre intérieur liés à des infiltrations d'eau ont été observé dans cette zone de la façade nord. Se référer au mémo de travaux urgent.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

- | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE | | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE |
| | ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ | <div>ZONE #</div> | NUMÉRO D'IDENTIFICATION |

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

- | | | | |
|------------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <u>PT-0X</u> | OUVERTURES DE PARAPET | | EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES |
| <u>SL-0X</u> | OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER | | |
| <u>B/S/-W5-1</u> | OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE | | |

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A
C

A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.

A
B C

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin

DÉTAIL SL-01

Designed By Conçu par
JC
Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Drawn By Dessiné par
LCB
Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par
GD
Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuvé par
GD
Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Tender Soumission
Manon Barel-Leung


Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A500



2 DÉTAIL
ÉLEVATION NORD
A501 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION NORD
A501 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE de dimensions maximales de 1200mm X 2400mm pour l'examen de l'état du mur de maçonnerie et des éléments en acier.
- Démanteler les pierres de parement sélectionnées et le support de brique existant pour exposer les éléments en acier. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

L'emplacement de la ZONE sélectionnée cible des zones de détérioration observées lors de l'enquête extérieure. Cette ZONE présente des signes d'efflorescence importants et des taches de rouille apparantes. De plus, de multiples joints fissurés / ouverts et des dommages au plâtre intérieur liés à des infiltrations d'eau ont été observé dans cette zone de la façade nord. Se référer au mémo de travaux urgent.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE

ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE

ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ

ZONE # NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

PT-0X
SL-0X
B/S/-W5-1

OUVERTURES DE PARAPET
OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER
OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE



EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A detail no. no. du detail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B C
	C drawing no. dessin no.	

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin

DÉTAIL SL-02

Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission


Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A501



PARAPET
ÉLEVATION INTÉRIEURE







PHOTO DU PARAPET
ÉLEVATION INTÉRIEURE

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

1. OUVERTURE de dimensions maximales de 1200mm X 1200mm pour l'examen de l'état de la maçonnerie du mur de parapet.
2. Effectuer l'OUVERTURE du parapet à partir du niveau de toit avec un dispositif de levage ou un échafadage au besoin.
3. Démanteler 4-5 pierres de parement sélectionnées existantes. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
4. Démanteler le support de brique existant pour exposer le dos des pierres de parement taillée. Récupérer les briques en vue de leur remise en état au même endroit.

L'emplacement de la ZONE sélectionnée coïncide avec des zones de détérioration observées lors de l'enquête extérieure. Cette ZONE présente de multiples joints fissurés / ouverts, de l'écaillage, et des déplacements de pierre. Se référer au mémo de travaux urgent.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE |  | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE |
|  | ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ | <div>ZONE #</div> | NUMÉRO D'IDENTIFICATION |

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

- | | | | |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>PT-0X</u> | OUVERTURES DE PARAPET |  | EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES |
| <u>SL-0X</u> | OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER | | |
| <u>B/S/-W5-1</u> | OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE | | |

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
<div><div>A</div><div>C</div></div>	A detail no. no. du detail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	<div><div>A</div><div>B</div><div>C</div></div>

project

projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing

dessin

DÉTAIL PT-02


Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	

R.076864.236


Drawing no.

No. du dessin

A503



2 PARAPET
ÉLÉVATION CÔTÉ TOITURE
A504 1:100




1 PHOTO DU PARAPET
ÉLÉVATION CÔTÉ TOITURE
A504 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE


- OUVERTURE de dimensions maximales de 1200mm X 1200mm pour l'examen de l'état de la maçonnerie du mur de parapet.
- Effectuer l'OUVERTURE du parapet à partir du niveau de toit avec un dispositif de levage ou un échafaudage au besoin.
- Démanteler 4-5 pierres de parement sélectionnées existantes. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
- Démanteler le support de brique existant pour exposer le dos des pierres de parement taillée. Récupérer les briques en vue de leur remise en état au même endroit.

L'emplacement de la ZONE sélectionnée coïncide avec des zones de détérioration observées lors de l'enquête extérieure. Cette ZONE présente de multiples joints fissurés / ouverts, de l'écaillage, et des déplacements de pierre. Se référer au mémo de travaux urgent.


LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES



ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE
PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE



ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN
ÉCHAFAUDAGE



ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE
NACELLE ÉLÉVATRIVE À BRAS ARTICULÉ

ZONE #

NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

PT-0X

SL-0X

B/S/-W5-1

OUVERTURES DE PARAPET
OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER
OUVERTURES D'INTÉRIEURE À
L'EXTÉRIEURE



EMPLACEMENT DES
OUVERTURES EXPLORATOIRES

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A
C

A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.

A
B C

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin


DÉTAIL PT-02

Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A504



2 DÉTAIL
ÉLEVATION SUD
A506 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION SUD
A506 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE pour l'examen de l'état de l'assemblage du mur de maçonnerie. Alignez l'OUVERTURE avec l'OUVERTURE intérieure correspondante.
- Démonter 4-5 pierres de parement existantes sélectionnées afin d'exposer le support en brique. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

	ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE		ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE
	ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ		NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

	OUVERTURES DE PARAPET		OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER		EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES
	OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER		OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE		

Canada



Public Works and
Government Services
Canada



Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISIOIN PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------



A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin

DÉTAIL
B/S/-W4-5

Designed By Conçu par

Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Drawn By Dessiné par

Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par

Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuvé par

Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Tender Soumission

Manon Barel-Leung


Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A506



2 DÉTAIL
ÉLEVATION NORD
A507 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION NORD
A507 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE pour l'examen de l'état de l'assemblage du mur de maçonnerie. Aligned l'OUVERTURE avec l'OUVERTURE intérieure correspondante.
- Démonter 4-5 pierres de parement existantes sélectionnées afin d'exposer le support en brique. Récupérer les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

	ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE		ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE
	ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ	ZONE #	NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

PT-0X	OUVERTURES DE PARAPET		EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES
SL-0X	OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER		
B/S/-W5-1	OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE		

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A	A detail no. no. du detail	A
C	B location drawing no. sur dessin no.	B C
	C drawing no. dessin no.	

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin

DÉTAIL
B/H/S/-W4-4

Designed By Conçu par

Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Drawn By Dessiné par

Date 2020/06 (yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par

Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Approved By Approuvé par

Date 2020/08 (yyyy/mm/dd)

Tender Soumission

Manon Barel-Leung


Project Manager Administrateur de projets

Project no. No. du projet

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A507



2 DÉTAIL
ÉLEVATION EST
A508 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION EST
A508 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE pour l'examen de l'état de l'assemblage du mur de maçonnerie. Alignez l'OUVERTURE avec l'OUVERTURE intérieure correspondante.
- Démonter les pierres de parement existantes sélectionnées afin d'exposer le support en brique. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
- Démanteler 4-5 pierres de parement sauf au contrefort. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
- Au contrefort, effectuer une OUVERTURE de 610mm X 610mm. Démanteler les pierres de parement existantes sélectionnées sur la face du contrefort, le retour du contrefort, et le mur de maçonnerie adjacent. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES

- | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE | | ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE |
| | ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ | <div>ZONE #</div> | NUMÉRO D'IDENTIFICATION |

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES

- | | | | |
|------------------|----------------------------------------|--|------------------------------------------|
| PT-0X | OUVERTURES DE PARAPET | | EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES |
| SL-0X | OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER | | |
| B/S/-W5-1 | OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE | | |

Canada



Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------

A
C

A detail no.
no. du detail
B location drawing no.
sur dessin no.
C drawing no.
dessin no.

A
B C

project projet

ÉDIFICE CONNAUGHT
INVESTIGATIONS
EXTÉRIEURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin


DÉTAIL
B/H/M/S/W/-W4-6

Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A508



2 DÉTAIL
ÉLEVATION EST
A509 1:100



1 PHOTO
ÉLEVATION EST
A509 NTS

DESCRIPTION DE L'OUVERTURE

- OUVERTURE pour l'examen de l'état de l'assemblage du mur de maçonnerie. Aligned with the internal opening corresponding.
- Démontez les pierres de parement existantes sélectionnées afin d'exposer le support en brique. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
- Démanteler 4-5 pierres de parement sauf au contrefort. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.
- Au contrefort, effectuer une OUVERTURE de 610mm X 610mm. Démanteler les pierres de parement existantes sélectionnées sur la face du contrefort, le retour du contrefort, et le mur de maçonnerie adjacent. Conserver les pierres de maçonnerie en vue de leur remise en état au même endroit.

LÉGENDE DE TYPE D'ACCÈS AUX ZONES			
	ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UNE PLATORME SUSPENDUE MOROTISÉE		ZONES À ACCÉDER À PARTIR D'UN ÉCHAFAUDAGE
	ZONES À ACCÉDER À PARTIE D'UNE NACELLE ÉLEVATRIVE À BRAS ARTICULÉ		NUMÉRO D'IDENTIFICATION

LÉGENDE DE TYPES D'OUVERTURES	
	OUVERTURES DE PARAPET OUVERTURES DE RÉVÉLATION D'ACIER OUVERTURES D'INTÉRIEURE À L'EXTÉRIEURE
	EMPLACEMENT DES OUVERTURES EXPLORATOIRES

Canada



Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada



Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
	A detail no. no. du detail B location drawing no. sur dessin no. C drawing no. dessin no.	

project	projet
ÉDIFICE CONNAUGHT INVESTIGATIONS EXTÉRIEURES	
555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON	

drawing	dessin
DÉTAIL S-W1-4	

Designed By	JC	Conçu par	
Date	2020/06		(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par	
Date	2020/06		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par	
Date	2020/08		(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par	
Date	2020/08		(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission	
Project Manager		Administrateur de projets	
Project no.		No. du projet	
R.076864.236			
Drawing no.		No. du dessin	
A509			



PHOTOGRAPHIE: VUE DU PENTHOUSE DE LA TOURELLE 1. VOIR ÉLÉVATION 2/A203



PHOTOGRAPHIE: VUE DU PENTHOUSE ET DE LA TOURELLE 1 À PARTIR DE LA TOITURE. VOIR ÉLÉVATION 2/A203



CORNICHE AUTOUR DU PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT

PHOTOGRAPHIE: VUE DU PARAPET CÔTÉ RUE.



PHOTOGRAPHIE: VUE DU PARAPET CÔTÉ RUE.

Canada

Public Works and
Government Services
Canada
Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada




Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et conditions sur le site et aviser immédiatement le représentant du ministère de toute divergence.

04	SOUSSION 100%	20/09/24
03	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	20/08/27
02	ÉMIS POUR RÉVISION PAR PSPC	20/08/20
01	SOUSSION D'APPEL D'OFFRE RÉVISÉ	20/06/16
00	SOUSSION 99%	20/05/15

revisions	description	date
-----------	-------------	------



project project

ÉDIFICE CONNAUGHT INVESTIGATIONS EXTÉRIURES

555 AVENUE MACKENZIE, OTTAWA, ON

drawing dessin

PHOTOGRAPHIES DE PARAPET ET DE TOITURE

Designed By	JC	Conçu par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Drawn By	LCB	Dessiné par
Date	2020/06	(yyyy/mm/dd)
Reviewed By	GD	Examiné par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Approved By	GD	Approuvé par
Date	2020/08	(yyyy/mm/dd)
Tender	Manon Barel-Leung	Soumission
Project Manager	Administrateur de projets	
Project no.	No. du projet	

R.076864.236

Drawing no. No. du dessin

A510