



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
British Columbia

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
401 - 1230 Government Street
Victoria, B. C.
V8W 3X4

Title - Sujet CCGS Gordon Reid - Sewage Plant	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1782-21C001/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F1782-21C001	Date 2020-11-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$XLV-166-8075	
File No. - N° de dossier XLV-0-43096 (166)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Standard Time PST on - le 2020-11-23 Heure Normale du Pacifique HNP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Castle, David G.	Buyer Id - Id de l'acheteur xlv166
Telephone No. - N° de téléphone (250) 217-6555 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

LA MODIFICATION N ° 2 DE LA SOLLICITATION EST REQUISE POUR INCORPORER LES CHANGEMENTS SUIVANTS À LA SOLLICITATION # F1782-21C001 DEMANDE DE PROPOSITIONS (RFP): Fabrication et livraison d'une unité de traitement des eaux usées

1. Q&A

Question 1: selon l'ANNEXE A, partie 2.3, «Les composants suivants doivent être construits en acier inoxydable 316L.

Est-il possible d'utiliser du CPVC pour la plomberie et du polypropylène pour le réservoir au lieu de l'acier inoxydable 316 L?

Réponse 1: Non, doit suivre TSOR.

Question 2: nous pouvons proposer un produit dont la longueur et la largeur sont 200 et 300 mm plus grandes que la longueur et la largeur demandées. Nous vous prions de bien vouloir confirmer qu'il sera acceptable.

Réponse 2: Non acceptable, doit suivre TSOR.

Question 3 : Selon l'ANNEXE 1, section 2.1.21, «le STP doit être équipé d'un moniteur de qualité des effluents». quel type de valeurs d'effluent doit être enregistré / mesuré?

Réponse 3: Non applicable - retirer de TSOR.