



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -  
TPSGC

11 Laurier St. / 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Electrical & Electronics Products Division  
L'Esplanade Laurier  
East Tower, 4th floor,  
Ottawa  
Ontario  
K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> Batteries de stockage électrique	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 23240-210461/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 23240-210461	<b>Date</b> 2020-11-27
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$HN-336-79296	
<b>File No. - N° de dossier</b> hn336.23240-210461	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2020-12-22</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Bisson(hn336), Phillippe	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> hn336
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 295-8641 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**LA MODIFICATION À LA DEMANDE DE SOUMISSIONS 001 EST SOULEVÉ POUR RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE :**

**Question 1 :**

« “Pour fournir une batterie équivalente que je vais soumissionner :

SVP confirmer l’application de la batterie ainsi que le voltage du système et le nombre de cellules,

- i) Absolyte 6-90G09 qui est 480Ah à taux horaire de 100
- ii) Absolyte 6-90G09 qui est 480Ah à taux horaire de 100
- iii) Absolyte 6-90G11 qui est 600Ah à taux horaire de 100
- iv) Absolyte 6-90G11 qui est 600Ah à taux horaire de 100

Je dois savoir le cycle de la batterie pour vérifier pour une batterie acceptable.

DEKA Unigy HR3500 12V AGM

vi) DEKA Unigy HR3500 12V AGM

vii) Intimidator 8A27 12V AGM Deep Cycle

viii) Intimidator 8A27 12V AGM Deep Cycle”

**Réponse 1:**

« Les batteries sont utilisées dans des stations de détection sismique aux endroits éloigné pour l'alerte précoce des tremblements de terre. Ces stations sont situées partout au Canada.

Il y a deux utilisations principales,

1. Utilisé comme alimentation de secours / UPS pour les stations sismiques.
2. Utilisé comme stockage d'énergie primaire dans les stations sismiques à énergie solaire dans des endroits éloignés.

La tension nominale du système est de 12 Vcc.

Si le soumissionnaire souhaite offrir d'autres articles que les articles spécifiés, il doit être rappelé des clauses 3.1.1 et 3.1.2 de la partie 3 de la demande de propositions qui définissent les exigences d'équivalence pour le produit offert. »

**\*\* TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS \*\***