



## RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de  
l'Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés

**Télécopieur:** 1-877-558-2349

### Soumission par courriel:

[pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca](mailto:pc.soumissionsest-bidseast.pc@canada.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de **15 mégaoctets**. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

## RÉVISION 003 À UNE INVITATION À SOUMMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

### Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés  
Gatineau QC

<b>Titre :</b> Réfection du chemin d'accès et remplacement de ponceaux, Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P201-20-0075/A	<b>Date :</b> 18 décembre 2020
<b>N° de modification :</b> 003	
<b>N° de référence du client :</b> 2140	
<b>N° de référence de SEAG :</b> PW-20-00928724	

<b>L'invitation prend fin :</b> <b>À :</b> 14h00 <b>Le :</b> 19 janvier 2021	<b>Fuseau horaire :</b> EST/HNE
--	------------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Christine Piché	
<b>N° de téléphone :</b> 873-355-8841	<b>N° de télécopieur :</b> 1-877-558-2349
<b>Courriel :</b> Christine.piche2@canada.ca	
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> Voir aux présentes	

### À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>N° de télécopieur :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

N° de l'invitation :  
5P201-20-0075/A

N° de la modification :  
003

Autorité contractante :  
Christine Piché

N° de référence du client :  
2140

Titre :  
Réfection du chemin d'accès et remplacement de ponceaux, Lieu historique national  
des Forges-du-Saint-Maurice

---

## Modification 003

La modification suivante est apportée :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires.

### A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- .1 J'aurais besoin du diamètre de la conduite de branchement du bâtiment ?
- .1 Rep : Cette information n'est pas disponible.
- .2 Est-il possible de savoir si le bâtiment a un branchement d'alimentation de gicleur ?
- .1 Rep : Cette information n'est pas disponible.
- .3 La conduite qui arrive du boul. des Forges, donc qui alimente le bâtiment ET le lieux historique National des Forges du St-Maurice qui est situé au bout de la Rue Rathier est bien un 200mm Ø ? SVP confirmer car y a confusion puisque sur le Jmap de la ville de Trois-Rivières c'est un 250mm Ø à partir du Boul. Des Forges. Ce qui signifie pour nous, une tout autre installation pour le by-pass de la conduite existante.
- .1 Rep : Selon les informations de l'Agence Parcs Canada, la conduite existante est de 200 mm de diamètre. Il n'y a pas d'aqueduc temporaire de prévu au projet, si une déviation est nécessaire, elle sera faite par coupure d'eau du réseau.
- .4 Devons nous prévoir un by-pass entre le Boul. Des Forges et le poteau incendie situé près de l'intersection vers le bâtiment de l'Agence Parc Canada ?
- .1 Rep : Il n'y a pas d'aqueduc temporaire de prévu au projet, si une déviation est nécessaire, elle sera faite par coupure d'eau du réseau. Voir information dans les questions et réponses #1.

**LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.**