



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet UPGRADING ACCES Level 2 - IML	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3766-190223/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client F3766-190223	Date 2020-12-21
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-040-18052	
File No. - N° de dossier QCM-0-43080 (040)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-01-21 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy-Lippé, Maude	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm040
Telephone No. - N° de téléphone (418) 906-6865 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDEMENT 002

Title: F3766-190223 – Security Level 2 – Upgrading access control – Maurice-Lamontagne Institute

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 4 to 8

QUESTIONS AND ANSWERS:

Question 4: Page A-001, item 7, Expect to gash steel door frame to install electrical strike. carry out painting : The strike seems to be smaller than the existing machining. How the door frame is expected to be repaired?

Answer 4 : The shape of chosen model of electrical strike is practically identical to the existing strike.

Question 5 : Page A-001 item 8 : The doors are identified as wooden door, nonetheless, they are actually metal doors. Could the method of repairing those doors be clarified?

Answer e 5: You mistake B for 8; because on plan A001, there is no note 8, there is only note 6 that has been used for doors restoring. We will change the cercle shape for an hexagonal shape for letters that identify signage.

Question 6 : Page A-001 item 13: The requested glazing with reflective glass is located in the door and not above the door at transom level. Could you elaborate?

Answer 6 : The specification will be made in an addendum, since there is a correction to be made on plans.

Question 7 : At which height are ceiling?

Answer 7 : Generally, ceiling are at 2,700mm from floor.

Question 8 : Do the apparent electrical conduits have to be painted?

Answer 8 : The electrical conduits are used only in technical rooms or in warehouse-type rooms where no walls, nor electrical conduits are painted. The answer is no.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.