

		National Defence Défense nationale		Retour à la liste des DED
<b>DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES</b>				
<b>1. TITLE – TITRE</b>		<b>2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION</b>		
Exercices d'évacuation en cas d'incendie		DD 16.7		
<b>3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET</b>				
Les exercices d'évacuation en cas d'incendie ont pour but de s'assurer que tout le personnel connaît les mesures à prendre en cas d'incendie et possède les connaissances nécessaires pour les prendre.				
<b>4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION</b>	<b>5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)</b>		<b>6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT</b>	
Novembre 2020	Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)			
<b>7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE</b>				
<p>Consulter la section 16.7 de la LDEC et les paragraphes 16.7.1 à 16.7.2 de l'EDT.</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de travail décrites dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>				
<b>8. ORIGINATOR - AUTEUR</b>		<b>9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES</b>		
AT BI				
<b>10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES</b>				
<p>10.1 Les exercices doivent être effectués au minimum comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) une fois par semestre aux sites LSS-I et LSS-Q;</li> <li>2) une fois par trimestre aux sites LSS-C et LSS-F;</li> <li>3) dans les 48 heures suivant la visite d'un site LRR, puis une fois par mois jusqu'à ce que le site soit sans surveillance.</li> </ul> <p>10.2 Il convient de noter que les exercices d'évacuation en cas d'incendie au site LSS-G sont menés par le service d'incendie de la 5<sup>e</sup> Escadre de Goose Bay.</p> <p>10.3 Le scénario et les résultats des exercices d'évacuation en cas d'incendie doivent être consignés dans un registre. Celui-ci doit être soumis au Canada sur demande.</p>				