

	National Defence Défense nationale		Retour à la DED
<b>DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNÉES</b>			
<b>1. TITLE – TITRE</b>		<b>2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMÉRO D'IDENTIFICATION</b>	
Tenir à jour un registre de toutes les alertes d'incendie et de mauvais fonctionnement du système de protection contre les incendies		DD 16.12	
<b>3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET</b>			
L'objectif est de disposer de données sur les systèmes et pièces problématiques.			
<b>4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION</b>	<b>5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)</b>		<b>6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT</b>
Novembre 2020	Bureau du Système d'alerte du Nord (BSAN)		
<b>7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE</b>			
<p>Consulter la section 16.12 de la LDEC et le paragraphe 16.12.6 de l'EDT.</p> <p>La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format des données produites dans le contexte des tâches de travail décrites dans l'EDT d'O et M du SAN.</p>			
<b>8. ORIGINATOR - AUTEUR</b>		<b>9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES</b>	
AT BI			
<b>10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES</b>			
<p>10.1 L'entrepreneur doit tenir à jour un registre de toutes les alertes d'incendie et de mauvais fonctionnement du système de protection contre les incendies. Le registre doit comprendre, à tout le moins :</p> <p>10.2 le nom de la personne qui a procédé à la saisie;</p> <p>10.3 le nom du site, la date, l'heure et les détails de l'alerte;</p> <p>10.4 les mesures prises immédiatement au moment de l'alerte;</p> <p>10.5 le rapport sur l'état de l'équipement ou l'ordre de travail préparés aux fins de suivi de l'alerte, et l'heure à laquelle la saisie au registre a été terminée.</p> <p>10.6 L'entrepreneur doit terminer la saisie de chaque alerte dans les 12 heures suivant l'alerte, et fournir une copie du registre à l'AT BI dans un délai de deux jours ouvrables, à sa demande.</p>			