

Questions and Answers  
Questions et Réponses

**Question #4:**

EN: In relation to the above referenced RFP, can you please clarify if the minimum load of 1 MW refers solely to the electrical load, excluding any thermal loads, and whether it refers to the peak or average electrical load?

FR: En ce qui concerne la DP susmentionnée, pouvez-vous préciser si la charge minimale de 1 MW se rapporte uniquement à la charge électrique, à l'exclusion des charges thermiques, et si elle se rapporte à la charge électrique maximale ou moyenne?

**Answer / Réponse #4 :**

EN : Over a 24 hour period timescale, the RFP is seeking sites with a baseload of 1 MW, and excluding thermal loads (e.g., only electric load).

FR: Sur une période de 24 heures, la DP recherché des sites ayant une charge de base de 1 MW et excluant les charges thermiques (p. ex., seulement la charge électrique).