



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet UPGRADING ACCES Level 2 - IML	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3766-190223/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F3766-190223	Date 2021-01-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-040-18052	
File No. - N° de dossier QCM-0-43080 (040)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-01-21 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Roy-Lippé, Maude	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm040
Telephone No. - N° de téléphone (418) 906-6865 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AVIS DE MODIFICATION 004

Titre : F3766-190223 – Mise à niveau de la sécurité – Niveau 2 – Institut Maurice-Lamontagne

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 20 à 31
-

QUESTIONS ET RÉPONSES :

Question 20 : Est-ce que les travaux se feront de jours ou de soir ?

Réponse 20 : Les travaux peuvent être effectués de jour et/ou de soir. Toutefois, si des travaux bruyants sont prévus de jours, prière de s'assurer qu'il n'y a pas d'occupants dans le local où vous effectuez les travaux.

Question 21 : Est-ce que la consommation énergétique (électricité) sera fournie par le propriétaire pour les travaux?

Réponse 21: Oui.

Question 22 : Avons-nous accès aux toilettes pendant les travaux?

Réponse 22 : Les toilettes publiques situées derrière le poste des commissionnaires peuvent être utilisées.

Question 23 : Avons-nous accès à un local qui servira de salle de pause / entreposage de la quincaillerie ?

Réponse 23 : Non. Toutefois, il est possible de prendre une pause dans le hall d'entrée ou la salle à diner de la cafétéria. Il faudra suivre les consignes de nettoyage de l'espace utilisé, à l'aide de lingettes mise à votre disposition, ceci en lien avec les procédures pour contrer la Covid-19.

Question 24 : Barre Panique demandé EL9847 EO-F- WDC – LES PORTES CONCERNÉE SONT EN ACIER -WDC - SIGNIFIE (WOOD DOOR COMPOSITE) Acier ou bois ?

Réponse 24 : Ces barres paniques se trouvent seulement sur les portes doubles A-575-5 et B-500-1 : ces portes sont en acier et l'annotation WDC n'est pas pertinente et sera enlevée.

Question 25 : Porte acier (A-545-1) (A-571-5) (B-500- 2)porte acier avec ouverture vitrée ?- calibre d'acier ?

Réponse 25 : Les portes A-545-1 et A-571-5 n'ont pas d'ouverture vitrée; les portes B-500-2 ont des ouvertures vitrées et le calibre de l'acier des portes est 16 ou 14.

Question 26 : Porte bois (A-537-1) porte avec ouverture vitrée : Est-ce que la finition doit être en masonite ou autre ?

Réponse 26 : La porte en bois sera fini érable ou merisier qualité à peindre.

Question 27 : Cadre acier (A-571-5) (B-500-2) calibre d'acier – épaisseur de cloison -soudé ou 3 morceaux – Est-ce que c'est standard ou avec baie latérale ou imposte ?

Réponse 27 : Le calibre de l'acier des cadres sera 14, les cadres seront en trois (3) morceaux sans baie latérale et sans imposte.

Question 28 : Gâche électrique # 2212-rdvc- te – Est-ce qu'il serait possible de préciser le numéro?

Réponse 28 : Il y a une erreur cléricale, le numéro de la gâche est 4212-12VDC-FS.

Question 29 : Il n'y a aucune description des nouvelles portes et cadres à fournir et aucune élévation au plan. Est-ce possible d'avoir cette information?

Réponse 29 : Il n'y a que deux (2) portes double à remplacer, soit A571-5 (porte et cadre) et A-537-1 (porte seulement). Les dimensions des portes sont données au tableau des cadres, portes et quincaillerie. Il n'y a pas de parties vitrées dans la porte. Les élévations ne seront pas utiles.

Question 30 : À quelle adresse les soumissions doivent être déposées?

Réponse 30 : Les soumissions doivent être envoyées à l'adresse suivante : 1550, avenue D'Estimauville, Québec, QC G1J 5E9

Question 31 : À la section 00 01 10, le tableau des disciplines et responsabilité est manquant. Est-ce qu’il serait possible de nous transmettre ce tableau pour l’ouverture d’un dossier au BSDQ.

Réponse 31 :

Les entrepreneurs suivants doivent remettre leur prix de soumission à l’entrepreneur général et sont donc directement sous sa responsabilité :

LÉGENDE
Toutes : Section applicable à tous les entrepreneurs
E : Section applicable à l’entrepreneur en électricité

N° SECTION	DISCIPLINE	DESCRIPTION
Division 26 – Électricité		
26 05 00	E	Électricité – Exigences générales concernant les résultats des travaux
26 05 20	E	Connecteurs pour câbles et boîtes (0 - 1000 V)
26 05 21	E	Fils et câbles (0 - 1000 V)
26 05 28	E	Mise à la terre secondaire
26 05 29	E	Supports et suspensions pour installations électriques
26 05 31	E	Armoires et boîtes de jonction, de tirage et de répartition
26 05 32	E	Boîtes de sortie, de dérivation et accessoires
26 05 34	E	Conduits, fixation et raccords de conduits
26 28 16.02	E	Disjoncteurs sous boîtier moulé
Division 28 – Sécurité et protection électroniques		
28 10 00	E	Contrôle d'accès
Annexes		
Annexe 1	Toutes	Fiche d'identification et listes des dessins d'atelier

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.