



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet BIO Fish Lab FIMS Demolition	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-211982/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-21-1982	Date 2021-01-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-502-6105	
File No. - N° de dossier PWA-0-84099 (502)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2021-01-18 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Parsons (PWA), Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa502
Telephone No. - N° de téléphone (902) 399-8427 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EB144-211982
Client Ref. No. - N° de réf. du client

Amd. No. - N° de la modif.
006
File No. - N° du dossier

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWA 502
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 006 is raised for the following:

Bidder Questions:

Question 1:

Is it ok to utilize a diesel-powered excavator to do the slab demolition if the appropriate measures are taken to properly ventilate the space?

Answer 1:

YES. The space must be adequately ventilated in accordance with all applicable standards. There are occupied buildings connected to the Fish Lab and there will be absolutely no tolerance for fumes, or any other odours, dust associated with this work, escaping to the occupied buildings. All penetrations must be sealed to maintain negative air pressure in the Fish Lab. If dust or fumes penetrate outside of the Fish Lab, the Contractor will be required to substitute the excavator or other equipment or removal methods, with Departmental Representative's approval, for other means at no additional cost.

Question 2:

Is the site cleared of all equipment such as fridges, tables and other equipment?

Answer 2:

Yes.

Question 3:

The specifications note "Disconnect and remove existing fire alarm system including associated conduits, boxes, wiring, and similar items unless specifically noted otherwise."

Who is the contractor that maintains the current fire alarm system? Is the alarm programming software available so other fire alarm companies can isolate and remove the alarm components?

Answer 3:

The current provider is Chubb Fire and Security. Other providers can be used if they can perform the work. The Departmental Representative does not have the programming software. The software is Fireworks and the main alarm monitoring work station for the campus is located at the commissionaires office in the Holland Building.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED