



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet BIO Fish Lab FIMS Demolition	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-211982/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-21-1982	Date 2021-01-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-502-6105	
File No. - N° de dossier PWA-0-84099 (502)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2021-01-18 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Parsons (PWA), Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa502
Telephone No. - N° de téléphone (902) 399-8427 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

la modification 006 vise à :

Questions des soumissionnaires :

Question 1 :

Est-il OK pour utiliser un moteur diesel excavatrice pour faire la dalle de démolition si les mesures appropriées sont prises pour bien ventiler l'espace?

Réponse 1 :

OUI. L'espace doit être ventilé de façon adéquate conformément à toutes les normes applicables. Il y a occupé immeubles raccordés au laboratoire du poisson et il y aura absolument aucune tolérance aux émanations, ou de toute autre odeurs, poussières associés à ce travail, fuyant pour les immeubles occupés. Toutes les traversées doivent être scellés pour maintenir la pression d'air négative dans le laboratoire du poisson. Si la poussière ou vapeurs de pénétrer à l'extérieur du laboratoire du poisson, l'entrepreneur sera tenu de remplacer l'excavatrice ou autre équipement ou la suppression des méthodes, avec l'approbation du représentant du ministère, à d'autres moyens, sans frais supplémentaires.

Question 2 :

Le site est dégagée de tout l'équipement tels que réfrigérateurs, des tableaux et des autres équipements?

Réponse 2 :

Oui.

Question 3 :

Les spécifications note « débrancher et enlever les système d'alarme incendie, y compris les conduits, aux boîtes, le câblage et les articles semblables, à moins d'avis contraire. »

Qui est l'entrepreneur qui maintient le système d'alarme incendie? Est le logiciel de programmation d'alarme disponibles pour d'autres compagnies d'alarme incendie peut isoler et éliminer l'alarme composantes?

Réponse 3 :

Le fournisseur actuel est Chubb Fire et la sécurité. D'autres fournisseurs peuvent être utilisées si elles peuvent effectuer le travail. Le représentant du ministère n'a pas de la programmation de logiciels. Le logiciel est de feux d'artifice et la surveillance d'alarme principal de la station de travail pour le campus est situé au bureau des commissionnaires dans l'édifice Holland.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES