



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
Halifax
Nova Scotia
B3J 1T3
Bid Fax: (902) 496-5016

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution
Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions
1713 Bedford Row
Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)
Halifax
Nova Scot
B3J 1T3

Title - Sujet BIO Fish Lab FIMS Demolition	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-211982/A	Amendment No. - N° modif. 008
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-21-1982	Date 2021-01-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-502-6105	
File No. - N° de dossier PWA-0-84099 (502)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Standard Time AST on - le 2021-01-25 Heure Normale de l'Atlantique HNA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Parsons (PWA), Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa502
Telephone No. - N° de téléphone (902) 399-8427 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

la modification 008 vise à :

Voir la modification no 006 :

Questions des soumissionnaires :

Question 1 :

Supprimer dans son intégralité.

Réponse 1 :

Supprimer dans son intégralité.

Insérer :

Question 1 :

Est-il OK pour utiliser un moteur diesel excavatrice pour faire la dalle de démolition si les mesures appropriées sont prises pour bien ventiler l'espace?

Réponse 1 :

OUI. L'espace doit être ventilé de façon adéquate conformément à toutes les normes applicables. Il y a occupé immeubles raccordés au laboratoire du poisson et il y aura absolument aucune tolérance aux émanations, ou de toute autre odeurs, poussières associés à ce travail, fuyant pour les immeubles occupés. L'entrepreneur est responsable de traversées sont adéquatement scellé et il n'y a absolument aucun transfert de débris ou odeur grâce à la pénétration dans les immeubles occupés adjacentes... Si la poussière ou vapeurs de pénétrer à l'extérieur du laboratoire du poisson, l'entrepreneur sera tenu de remplacer l'excavatrice ou autre équipement ou la suppression des méthodes, avec l'approbation du représentant du ministère, à d'autres moyens, sans frais supplémentaires.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES