



Shared Services Canada
Services partagés Canada

Services partagés Canada
180 Kent Street, 13^{ème} Étage
Ottawa, Ontario K1P 0B6

LE 14 JANVIER, 2020

ADDENDUM # 1

**Re: Demande de propositions Proposals BPM01162
Système d'alimentation sans coupure et unité de distribution d'alimentation
Services partagés Canada – Région de la capitale nationale.**

Il ne sera pas tenu compte de suppléments et/ou de modifications présentés au motif que le soumissionnaire n'a pas pris connaissance de la teneur du présent Addenda.

Une question émanant de soumissionnaires potentiels ont été reçues à propos de la Demande de propositions en question. Le présent Addenda à la Demande de propositions a pour but de résumer les questions et les réponses à titre d'information pour tous les soumissionnaires éventuels.

Question n° 1

Un pdu vertical OU (demi-hauteur) (36,1 pouces de long) serait-il acceptable?

Réponse n° 1

Non, la PDU doit pouvoir être montée en rack dans un format horizontal. Conformément aux spécifications, la solution PDU doit inclure des kits de montage en rack et ne doit pas dépasser une hauteur maximale de 2U par PDU dans un format horizontal.



Les soumissionnaires doivent accuser réception du présent Addenda en signant dans l'espace prévu ci-dessous et en joignant une copie du présent document à leur proposition.

Tous les autres termes et toutes les autres conditions de la Demande de propositions demeurent inchangés.

Je vous prie d'accepter, Monsieur, Madame, l'expression de mes sentiments distingués,

Original signé par /

Tunde Temidire
Agent principal d'approvisionnement
Acquisitions et relations avec les fournisseurs

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Nom de l'entreprise _____

Signature _____

Canada