

SEE DRAWING / VOIR LE DESSIN M.111



1. TYPICAL: REMOVE EXISTING FOAM OSCILLATOR CANNONS IN FIXED WING AND ROTARY WING HANGARS C/W FIRE PROTECTION PIPING, FIRE ALARM CONNECTIONS AND ALL ACCESSORIES AS PER FIRE PROTECTION REMOVAL SCHEMATIC. REMOVAL OF PLATFORM BY CONTRACTOR. / TYPIQUE : RETIRER LES CANONS A OSCILLATEUR EN MOUSSE EXISTANTS DANS LES HANGARS A AILES FIXES ET ROTATIVES AVEC TUYAUTERIE DE PROTECTION D'INCENDIE, RACCORDS D'ALARME INCENDIE ET TOUS LES ACCESSOIRES CONFORMEMENT AU SCHEMA DE RETRAIT DE LA PROTECTION INCENDIE. RETRAIT DE LA PLATEFORME PAR L'ENTREPRENEUR.

- 1. TEMPORARILY DRY OUT AND REINSTATE PENDING SPRINKLER HEADS IN DRYWALL, CEILING IN THIS AREA OF EGRESS REPAIR ROOM AS REQUIRED TO ACCOMMODATE REMOVAL AND REINSTALLATION OF SPRINKLER HEADS. / RETIRER ET REINSTITUER TEMPORAIREMENT LES TÊTES DE GICLERS SUSPENDUS DANS LE PLAFOND DE CLÔTURE SÈCHE DANS CETTE ZONE DE LA SALLE D'ÉGRESSAION DES MATIÈRES LIQUIDES ET REINSTITUER TEMPORAIREMENT LE PLAFOND POUR L'ÉLECTION DES NOUVEAUX SERVICES DANS LE PLAFOND.
- 2. SPRINKLER HEADS IN 2ND FLOOR EGRESSIVITY ROOM TO REMAIN. / LES TÊTES DE GICLERS EN 2^D FLOOR SALLE D'ÉGRESSAION À RESTER.
- 3. DOOR TO BE REMOVED AND WALL INFILLED. REFER TO ARCHITECTURAL PLANS FOR DETAILS. / LA PORTE DOIT ÊTRE ENLEVÉE ET REMPLIE DE MURS, PARS RÉFÉRENCE AUX PLANS ARCHITECTURAUX POUR PLUS DE DÉTAILS.
- 4. MAINTAIN REINSTATE SPRINKLER COVERAGE ABOVE ALL STORAGE MEZZANINES. / MAINTIENIR ET REINSTITUER LA COUVERTURE DES GICLERS SOUS TOUTES LES MEZZANINES DE STOCKAGE. ENLEVER LES TÊTES ET LA TOUTAINE DES GICLERS À HAUTEUR SUFFISANTE.
- 5. EXISTING SPRINKLER ZONE 2 - WEST FIDEST FLOOR WING. / ZONE EXISTANTE DE GICLERS ZONE 2 - HANGAR À VOLURE FRET OUEST.
- 6. EXISTING SPRINKLER ZONE 3 - EAST FIDEST FLOOR WING. / ZONE EXISTANTE DE GICLERS ZONE 3 - HANGAR À VOLURE FRET EST.
- 7. REMOVE AND REINSTATE BIPY NETTING ABOVE HANGAR DOOR ADJACENT TO FITNESS CENTER TO ACCOMMODATE SPRINKLER WORK. REFER TO SPECIFICATIONS. / RETIRER ET REINSTITUER EN PLACE LES TÊTES À GICLERS DANS LES SALLS À DOULEUR HAUTE. ENLEVER LE TOUTAINE DES GICLERS À HAUTEUR SUFFISANTE.