


SEE DRAWING / VOIR LE DESSIN E.306



SEE DRAWING / VOIR LE DESSIN E.309

1 FIRE ALARM SECOND LEVEL S-W, ALARME INCENDIE DEUXIÈME NIVEAU S-C
E.308 SCALE / ÉCHELLE: 1:100

NOTES DE DESSINS

DRAWING NOTES

<p>LES NOUVELLES POSTES DE TIRAGE D'ALARME INCENDIE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉ À 1200mm MESURÉ À PARTIR DU CENTRE DU MANUEL DE SERVICE. PRESCRIRE CAN/ULC-S524, PARAGRAPHE 8.1.1.</p>	<p>TYPICAL NEW FIRE ALARM PULL STATION TO BE MOUNTED AT 1200mm A.F.F. MEASURED FROM THE CENTRE OF THE MANUAL SERVICE, AS PER CAN/ULC-S524, PARAGRAPH 8.1.1.</p>
<p>N'EST PAS APPLICABLE</p>	<p>TYPICAL N/A</p>
<p>REEMPLACER LE DÉTECTEUR DE FLAMME ET LE MODULE ADRESSABLE. INSTALLATION EXISTANTE EST APPROXIMATIVE À 5 MÈTRES DU PLANCHER FINI</p>	<p>TYPICAL REPLACE EXISTING FLAME DETECTOR AND ADDRESSABLE MODULE. EXISTING MOUNTING HEIGHT APPROXIMATELY 5 METERS A.F.F.</p>

NOTES GÉNÉRALE



GENERAL NOTES

VOIR LE DESSIN E.001 "CONDUIT ET FILAGE EXISTANT.	1	REFER TO DRAWING E.001 "EXISTING CONDUIT & WIRING.
LE NOUVEAU CONDUIT DOIT ETRE CACHE OU POSSIBLE.	2	NEW CONDUIT TO BE CONCEALED WHERE POSSIBLE.
TROUVER ET REMPLACER LES ENSEMBLES A MODE DOUBLE ET A SECTIONNEMENT DE DEREGLEMENT INCLUANT LE CONDUIT ET FILAGE.	3	LOCATE AND REPLACE EXISTING FAULT ISOLATION MODUL DURING CONDUIT AND WIRING.




RODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED
 8 Woodward Dr. 613 727-5111 Voice
 Guelph, Ontario 613 727-5115 Fax
 Canada K2C 3R8 www.gwcl.com Web

2016-622



KEY PLAN
PLAN CLÉ

06	ISSUED FOR TENDER / EMIS POUR SOUMISSION	JAN 22, 2021
05	100% REVIEW/EMIS POUR REVUE 100%	JUN 5, 2020
04	99% REVIEW/EMIS POUR REVUE 99%	APR 30, 2020
03	RE-ISSUED FOR 66% REVIEW	FEB 14, 2020
02	ISSUED FOR 66% REVIEW	SEP 30, 2019
01	ISSUED FOR 60% REVIEW	AUG 21, 2019
vision		date



Project	project
VGSC#R.038348.011 HANGAR T-58 0 COMET PRIVATE, OTTAWA, ONT. FIRE SUPPRESSION SYSTEM / SYSTÈME DE SUPPRESSION INCENDIE	

RE ALARM SECOND LEVEL
-W, ALARME INCENDIE
DEUXIÈME NIVEAU S-O

Signed	J. BAZINET BROWN	conçu
	NOV. 30TH, 2017	

J. BAZINET BROWN
NOV. 30TH, 2017

R. BOIVIN NOV. 30TH, 2017	révisé
------------------------------	--------

approved R. BOIVIN NOV. 30TH, 2017	approuvé
--	----------

der	KAILIE DUNN	soumission
Project Manager	Administrateur de projets TPC	

Project no.	no. du projet
R 038348 011	

wing no.	no. du dessin
----------	---------------

308