Pièce jointe 1 – ASC_PDS_ Cédule de livraison

Liste des livrables				Cédule de livraison				
N° d'article	**Description**	**Unité de distribution**	**Quantité**	**Livraison 14 Mai 2021**	**Livraison 30 Juin 2021**	**Livraison 30 Juil 2021**	**Livraison 31 Août 2021**	**Livraison 30 Sept.2021**
1	**Suppression des surtensions :** Chaque onduleur doit être accompagné d'un dispositif de protection externe monophasé contre les surtensions d'une capacité d'au moins 50 kA pour le protéger des tensions transitoires induites par la foudre, les services publics et les installations.	Unité	76	3	18	18	18	19
2	**Option 1** **Système d'alimentation sans coupure (« onduleur ») :** Onduleur monophasé capable de prendre en charge 3500 W pendant au moins 15 minutes (une ou plusieurs armoires de batteries supplémentaires peuvent être utilisées à cet effet).	Unité	155	15	35	35	35	35
	Unité de distribution de l'alimentation intelligente (iPDU) : Une unité PDU à commutation gérée qui peut être contrôlée au moyen d'un logiciel de gestion centrale.	Unité	310	30	70	70	70	70
3	**Option 2** **Système d'alimentation sans coupure (« onduleur ») :** Onduleur monophasé capable de prendre en charge 3500 W pendant au moins 15 minutes (une ou plusieurs armoire(s) de batteries supplémentaires peuvent être utilisées à cet effet).	Unité	155	15	35	35	35	35
	Transformateur abaisseur : Transformateur abaisseur de 208-240 VCA à 110-120 VCA muni au minimum de deux (2) connecteurs de sortie L6-20P et de six (6) connecteurs de sortie NEMA 5-15.	Unité						
4	**Kit de montage sur bâti :** Le kit de montage sur bâti pour tout l'équipement nécessaire, y compris l'unité UPS, les armoires de batteries et les unités iPDU.	Unité	155	15	35	35	35	35
5	**Kit de roulettes :** Le kit de roulettes pour tout l'équipement nécessaire, y compris l'unité UPS, les armoires de batteries et les transformateurs abaisseurs.	Unité	155	15	35	35	35	35
6	**Surveillance de l'environnement :** La solution d'onduleur doit être munie d'un capteur externe de température et d'humidité pour assurer un suivi des changements de température ou d'humidité ou pour les signaler.	Unité	310	30	70	70	70	70
7	Le logiciel de gestion centrale doit s'accompagner d'une licence autorisant la prise en charge et la gestion de la quantité minimale spécifiée d'onduleurs.	Unité	325	325	0	0	0	0
8	Le logiciel de gestion centrale doit s'accompagner d'une licence autorisant la prise en charge et la gestion de la quantité minimale spécifiée d'unités iPDU.	Unité	325	325	0	0	0	0
9	Soutien et maintenance pendant cinq (5) ans pour tous les logiciels de gestion.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.
10	Garantie de cinq (5) ans pour tous les composants du matériel, y compris les batteries.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.