



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur: 1-877-558-2349

Soumission par courriel:

pc.soumissionest-bidseast.pc@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 001 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONNER**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Gatineau QC

Titre : Réfection des ponts Gauron et Lafleur, Lieu historique national du Canal-de-Lachine	
N° de l'invitation : 5P201-20-0117/A	Date : 10 février 2021
N° de modification : 001	
N° de référence du client : 1524	
N° de référence de SEAG : PW-21-00942372	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 18 février 2021	Fuseau horaire : EST/HNE
--	------------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Christine Piché	
N° de téléphone : 873-355-8841	N° de télécopieur : 1-877-558-2349
Courriel : Christine.piche2@canada.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P201-20-0117/A

N° de la modification :
001

Autorité contractante :
Christine Piché

N° de référence du client :
1524

Titre :
Réfection des ponts Gauron et Lafleur, Lieu historique national Canal de Lachine

Modification 001

La modification suivante est apportée :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires ;
- B. Distribuer l'information de la conférence des soumissionnaires tenue le 3 février 2021.

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1. Est-ce qu'un renforcement préalable est nécessaire pour le remplacement des membrures sur le pont Gauron ?
- R1. Aucun renforcement préalable n'est nécessaire. Toutefois, les travaux au niveau des goussets doivent se faire lorsqu'il n'y a pas de circulation sur le pont lors des fermetures complètes. De plus, les travaux doivent se faire sur un gousset à la fois.
- Q2. Est-ce qu'un abaissement de l'eau est prévu dans le canal ?
- R2. Le canal est abaissé en dehors de la période de navigation qui est du 22 mai 2021 au 11 octobre 2021. Les dates exactes de la remontée et l'abaissement du niveau de l'eau ne sont pas encore déterminées.
- Q3. Est-ce que la peinture contient du plomb ?
- R3. La peinture contient du plomb. Voir la section 02 83 12 du devis. Les valeurs à considérer pour les teneurs en plomb : 0,72 à 1,88%.

B. RENSEIGNEMENT CONFÉRENCE DES SOUMISSIONNAIRES

1. Participants

Nom	Entreprise
Steven Lebel	Loiselle Inc.
Jimmy Perron	Construction Injection EDM Inc.
Daniel Pedneault	Inter-Projet
Dave Parent	Inter-Projet
Guillaume Cyr	Construction Carbo Inc.
Mike Villeneuve	Construction Carbo Inc.
Jean-Denis Payant	Asphalt G. D Inc.
Jean-François Cloutier	Stantec (consultant)
Michael Lopez	Stantec (consultant)
Christine Piché	Agence Parcs Canada
Sylvie Lagacé	Agence Parcs Canada
David Cadieux	Agence Parcs Canada

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.