



RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :

Module de réception des soumissions de
l'Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés

Télécopieur: 1-877-558-2349

Soumission par courriel:

pc.soumissionest-bidseast.pc@canada.ca

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique peuvent ne pas être acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

RÉVISION 003 À UNE INVITATION À SOUMISSIONNER

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

Bureau de distribution :

Agence Parcs Canada
Service national de passation de marchés
Gatineau QC

Titre : Réfection des ponts Gauron et Lafleur, Lieu historique national du Canal-de-Lachine	
N° de l'invitation : 5P201-20-0117/A	Date : 18 février 2021
N° de modification : 003	
N° de référence du client : 1524	
N° de référence de SEAG : PW-21-00942372	

L'invitation prend fin : À : 14h00 Le : 24 février 2021	Fuseau horaire : EST/HNE
--	------------------------------------

F.A.B.: Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
Adresser toute demande de renseignements à : Christine Piché	
N° de téléphone : 873-355-8841	N° de télécopieur : 1-877-558-2349
Courriel : Christine.piche2@canada.ca	
Destination des biens, services et travaux de construction : Voir aux présentes	

À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Adresse :	
N° de téléphone :	N° de télécopieur :
Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :	
Signature :	Date :

N° de l'invitation :
5P201-20-0117/A

N° de la modification :
003

Autorité contractante :
Christine Piché

N° de référence du client :
1524

Titre :
Réfection des ponts Gauron et Lafleur, Lieu historique national Canal de Lachine

Modification 003

La modification suivante est apportée :

- A. Répondre aux questions des soumissionnaires ;

A. QUESTIONS ET RÉPONSES

- Q1. Nous ne trouvons pas d'information du niveau d'eau sur les plans. Comment devons-nous interpréter la demande du tirant d'air minimum de 2,44m minimum sans avoir l'élévation du niveau d'eau pendant la période des travaux ?
- R1. Précision : le niveau d'eau du bief 4 est d'environ 19,9 m pendant la saison de navigation et le niveau inférieur des ponts Gauron et Lafleur à l'intérieur du chenal de navigation est respectivement de 22,91 m et de 22,62 m. Ces informations sont fournies à titre informatif et elles devront être validées sur le terrain.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.