



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Ontario

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services / Travaux
publics et services gouvernementaux
Kingston Procurement
Des Acquisitions Kingston
86 Clarence Street, 2nd floor
Kingston
Ontario
K7L 1X3

Title - Sujet Electrical Components - Radial Dam Gates	
Solicitation No. - N° de l'invitation 5P315-200392/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 5P315-20-0392	Date 2021-02-22
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$KIN-615-8315	
File No. - N° de dossier KIN-0-54180 (615)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Standard Time EST on - le 2021-03-01 Heure Normale du l'Est HNE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Denbeigh, Andrew	Buyer Id - Id de l'acheteur kin615
Telephone No. - N° de téléphone (613) 484-1586 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 545-8067
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: See herein	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Amendment 001 to Solicitation 5P315-200392/A – Electrical Components - Radial Dam Gates

The purpose of this amendment is to:

1. Post questions received from bidders and the answers.
-

Question 1: Are the items 1C to 5C (Pricing Basis C) installed in the motor control center (MCC)?

Answer 1: Yes.

Question 2: Re: Item 1C (Pricing Basis C) - Is the disconnect Fusible or Non-Fusible?

Answer 2: The main 1C disconnect must be a breaker with a door mounted handle.

Question 3: Re: Items 2C,3C,4C, 5C (Pricing Basis C) - 600V breakers - What Short circuit Interrupting rating do they require on the Breakers in KA ?

Answer 3: Short circuit interrupting rating: 5KA@690v
18KA@500v
95KA@240v

Interrupting rating max RMS SYM 14KA@600v

Question 4: Are all Allen Bradley products to be sourced from recognized AB distributors and are new products?

Answer 4: They should be from an authorized Allen Bradley distributor and must be new parts.

Question 5: Re: Items 1B and 2B (Pricing Basis B) - Is it okay to have Electro Magnetic brakes instead of oil shear brakes?

Answer 5: No. They must be shear brakes.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED