



IRC Building Sciences Group
38 promenades Antares, Bureau 1200
Ottawa, Ontario, K2E 7V2
Tél: 613.225.0693, Téléc: 613.225.7331
Sans frais: 1.888.607.5245

Addenda No.1

QSF-7-091 R-04 DEC01/12

Projet:	Évaluation structural des piliers avec conceptions	Page No:	1 de 1
Établissement:	Manège militaire du Major Holland	Date:	2 février 2021
Adresse:	2100 Ave. Walkley, Ottawa, ON	No Réf IRC:	EB18-082SP-17179
		No Réf Client:	EP916-211492

Les soumissionnaires sont ainsi informés des changements et clarifications suivants aux documents de soumission indiqué dans cet addenda, émis par IRC Group avant la fermeture de la soumission. Veuillez accuser la réception de cet addenda en joignant ce document à la fin de votre soumission dûment signé.

1.0 CLARIFICATIONS

Q1: Concernant le projet mentionné ci-haut, veuillez svp fournir les informations suivantes : les détails de réparation pour les colonnes du Groupe B (plan débutant avec le Groupe C).

A1: Il n'y a pas de détail pour la réparation du groupe B. Les piliers du groupe B sont en bonne condition et ne nécessitent pas de réparation. Si cela ne répond pas à votre question, veuillez svp fournir un aperçu de la référence en question et l'ajouter à votre question.

Q2: Veuillez svp clarifier de la "couche de protection" démontrée dans les détails de réparation. Est-ce que cela correspond à l'élément sur la surface du tissu en fibre de carbone ou bien une autre produit sur le dessus?

A2: S'il y a deux couches, une couche sera le tissu en fibre de carbone ainsi qu'une autre couche de protection. Si cela indique qu'un tissu en fibre de carbone est requis, une couche de protection est ensuite requise. Cela applique pour les réparations des groupes C et D.

Fin de l'addenda No. 1