



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions/Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
See herein for bid submission  
instructions/

Voir la présente pour les  
instructions sur la présentation  
d'une soumission

NA  
Ontario

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services / Travaux  
publics et services gouvernementaux  
Kingston Procurement  
Des Acquisitions Kingston  
86 Clarence Street, 2nd floor  
Kingston  
Ontario  
K7L 1X3

<b>Title - Sujet</b> Composants électriques, vannes de barrage radiales	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> 5P315-200392/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 001
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 5P315-20-0392	<b>Date</b> 2021-02-22
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$KIN-615-8315	
<b>File No. - N° de dossier</b> KIN-0-54180 (615)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2021-03-01</b> Heure Normale de l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b>	
<b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Denbeigh, Andrew	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> kin615
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (613) 484-1586 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (613) 545-8067
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> See herein	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
5P315-200392/A  
Client Ref. No. - N° de réf. du client  
5P315-20-0392

Amd. No. - N° de la modif.  
001  
File No. - N° du dossier  
KIN-0-54180

Buyer ID - Id de l'acheteur  
kin615  
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

**Modification 001 à la demande de soumissions 5P315-200392/A - Composants électriques, vannes de barrage radiales**

Le but de cette modification est de :

1. Publier les questions reçues des soumissionnaires ainsi que les réponses.
- 

**Question 1:** Les articles 1C à 5C (base de tarification C) sont-ils installés dans le centre de commande du moteur (MCC)?

**Répondre 1:** Oui.

**Question 2:** Objet 1C (Base de tarification C) - Le sectionneur est-il fusible ou non fusible?

**Répondre 2:** Le sectionneur principal 1C doit être un disjoncteur avec une poignée montée sur la porte.

**Question 3:** Re: Articles 2C, 3C, 4C, 5C (Base de tarification C) - Disjoncteurs 600V - Quelle est la valeur nominale d'interruption de court-circuit dont ils ont besoin sur les disjoncteurs en KA?

**Répondre 3:** Indice de coupure de court-circuit: 5KA@690v  
18KA@500v  
95KA@240v

Puissance d'interruption max RMS SYM 14KA@600v

**Question 4:** Tous les produits Allen Bradley doivent-ils provenir de distributeurs AB reconnus et sont-ils de nouveaux produits?

**Répondre 4:** Ils doivent provenir d'un distributeur Allen Bradley agréé et doivent être des pièces neuves.

**Question 5:** Re: Articles 1B et 2B (Base de tarification B) - Est-il acceptable d'avoir des freins électromagnétiques au lieu de freins à huile?

**Répondre 5:** Non, ce doivent être des freins de cisaillement.

---

**TOUTES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES**