



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada  
Voir dans le document/  
See herein  
NA  
Québec  
NA

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
TPSGC-PWGSC  
601-1550, Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Réfection havre - Ruisseau-Leblanc Harbour Major works-Ruisseau Leblanc	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F3731-200119/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F3731-200119	<b>Date</b> 2021-02-24
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-040-18103	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-0-43229 (040)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2021-03-11</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy-Lippé, Maude	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm040
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 906-6865 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## AVIS DE MODIFICATION 001

Titre : F3731-200119 – Réfection du havre – Ruisseau Leblanc

Inclus dans la présente modification :

1. Questions et réponses 1 à 6
- 

### QUESTIONS ET RÉPONSES :

**Question 1 :** Il y a contradiction au plan concernant la spécialité responsable de la fourniture des massifs de lampadaires, à clarifier (ref. : plans électriques, détail 6 / 1 / 2 et installation des massifs) . Outre la fourniture des massifs, qui est responsable d'installer physiquement les massifs dans l'excavation?

**Réponse 1 :** Se référer à la section 01 29 00 – Paiement du devis. Les travaux électriques sont décrits au poste 1.10. Tous les travaux civils en lien avec l'électricité se trouvent dans le poste 1.10.2. L'entrepreneur général qui demande une soumission à un sous-traitant électrique doit préciser qui prend en charge ces activités.

**Question 2 :** Quelle spécialité est responsable de la fourniture et l'installation du massif de béton pour le cabinet électrique incluant l'excavation et remblais nécessaire (ref. : plans électriques, feuillet 3)?

**Réponse 2 :** Se référer à la question 1

**Question 3 :** Quelle spécialité est responsable de la fourniture et l'installation du puits de tirage en béton incluant l'excavation et remblais nécessaire(ref. : plans électriques, feuillet 1)

**Réponse 3 :** Se référer à la question 1

**Question 4 :** De quelle façon le profilé C230x20 doit être fixé au bloc d'ancrage des pontons?

**Réponse 4 :** Faire percer le profilé avant galvanisation et prévoir 2 ancrages mécanique 8 mm X 125 mm de long galv.

**Question 5 :** Est-ce possible de fournir les degrés de contamination au sel présent dans les matériaux à draguer?

**Réponse 5 :** Se référer à la section de devis 01 35 43 – Protection de l'environnement article 1.9.

**Question 6 :** Est-ce qu'un rapport d'échantillonnage et d'analyse environnementale a été réalisé pour ces matériaux à draguer?

**Réponse 6 :** Tous les résultats d'analyse sont indiqués au feuillet 2 des plans. Des informations sont aussi présentées dans le devis : section 01 35 43 – Protection de l'environnement.

---

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES.