



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC  
601-1550, Avenue d'Estimauville  
Québec  
Québec  
G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Réfection havre - Ruisseau-Leblanc Harbour Major works-Ruisseau Leblanc	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F3731-200119/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F3731-200119	<b>Date</b> 2021-02-24
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-040-18103	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-0-43229 (040)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Standard Time EST <b>on - le 2021-03-11</b> Heure Normale du l'Est HNE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Roy-Lippé, Maude	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm040
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 906-6865 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

## AMENDMENT 001

Title: F3731-200119 – HARBOUR MAJOR WORKS - RUISSEAU LEBLANC

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 1 to 6
- 

### QUESTIONS AND ANSWERS:

**Question 1:** There is a discrepancy on plan about who must provide with concrete bases for light posts (ref. : electrical plans, detail 6 / 1 / 2 and bases installation). More over, who is responsible for installation of bases in excavation pits.

**Answer 1:** Refer to section 01 29 00 – Payment of specification. Electrical works are described in item 1.10. All civil works related to electrical can be found in item 1.10.2.  
General contractor asking for bids to an electricity sub contractor must specify who is in charge of those works.

**Question 2:** Which sub-contractor is responsible for supply, installation of base for electrical cabinet including excavation and backfilling required (ref. : electrical plans, sheet 3).

**Answer 2 :** Refer to question 1

**Question 3:** Which sub-contractor is responsible for supply, installation of pulling boxes including excavation and back filling required (ref. : electrical plans, sheet 3)

**Answer 3:** Refer to question 1

**Question 4:** How the C230 X 20 on detail 2 / 1 / 1 is attached to floating docks anchor blocks?

**Answer 4:** Have the shape drilled and use 2 mechanical anchors 8 mm X 125mm long, galv.

**Question 5:** Can you provide levels of contamination for salt in dredging material?

**Answer 5:** Refer to specification section 01 35 43 – Environmental protection, article 1.9.

**Question 6:** Is an environmental analysis report available for material to dredge.

**Answer 6:** All results are shown in sheet 2 of plans. Information are also presented in specification : section 01 35 43 – Environmental protection

---

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.