



Questions and Answers #4

Date: February 25, 2021

Project: Uninterruptible Power Supply (UPS) System – Guelph Research and Development Centre

La version française se trouve à la page suivante

Bidders must make sure that their bids are based on the latest version of the tender documents published and take into consideration the following amendments and information, including any information provided on amendments or Q&A previously published for this project.

Bidders that do not comply with this requirement will be discarded.

UPS

This is an amendment to an answer provided previously in Q&A #3

Question 14: Can the Liebert UPS product be considered as an equal to the listed manufacturers indicated in section 26 33 53.

Answer 14: Any UPS unit that meets specifications and drawing are acceptable.

All other terms and conditions remain the same

**Questions et réponses #4****Date: 25 Février 2021****Projet: Système d'alimentation électrique sans coupure (UPS) – Centre de recherche et de développement de Guelph***The English version is on the previous page.*

Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs propositions soient basées sur la version la plus récente des documents de soumission publiés et prennent en considération les informations ci-dessous, incluant toute information déjà publiée lors des amendements ou Q&Rs antérieurs.

Les propositions ne respectant pas cette exigence seront rejetées.

UPS

Cette réponses est un amendement à une réponses donnée précédemment dans le Q&R #3

Question 14: Le produit Liebert UPS peut-il être considéré comme égal aux fabricants répertoriés aux article 26 33 53 ?

Réponse 14 : N'importe quelle unité UPS répondant aux exigences décrites dans les spécifications et dessins est acceptable.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.