



Addendum/Addenda

No./N°

2

Project Description / Description de projet U87 Parking Lot Expansion (20-58129) Amélioration du terrain de stationnement pour U87		
Solicitation No./ N° de sollicitation 20-58129	Project No./N° de projet 5439	W.O. No./N° d'ordre de travail
Departmental Representative / Représentant Ministériel Benoit Huot	Date March 9, 2021 / 9 Mars, 2021	
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel d'offres; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.

Frost depth :

1. To account for frost depth, contractor to allow for up to 36" of possible frost with their tender.
2. Provide granular material as required for specified elevation.

Profondeur de la gele du sol :

1. Pour tenir compte de la profondeur du gel, l'entrepreneur doit prévoir jusqu'à 36 po de givre possible avec son offre.
2. Fournir le matériau granulaire tel que requis pour l'élévation spécifiée.

Locates / buried utilities :

1. NRC will be providing recent locates to retained contractor.

Localisation / Servitude sous-terrain :

1. NRC soumettra a l'entrepreneur retenue un plan de localisation récent.