



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Work - Building 1 Repair of Workshops and Warehouses - Montreal	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE520-212531/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.101200.001	Date 2021-03-19
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-480-16076	
File No. - N° de dossier MTC-0-43295 (480)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-03-24 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Bélisle, France	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc480
Telephone No. - N° de téléphone (514) 601-1372 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-212531/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.101200.001

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
MTC-0-43595

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC480
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

INVITATION À SOUMISSIONNER

CONSTRUCTION BÂTIMENT 1 - ATELIER 1156 RUE MILL, MONTRÉAL, QUÉBEC

MODIFICATION 03 :

La présente modification est appliquée à l'appel d'offres et inclut les questions et réponses suivantes :

Question : Les plans présentent des cadres de fenêtres en bois, pourtant dans le devis le cadre des fenêtres en bois n'est mentionné nulle part, on mentionne plutôt d'un cadre en profilé d'aluminium - Qu'en est-il ?

Réponse : Se référer à ÉLÉVATION DES CADRES DE FENÊTRES page A602. Le cadre en bois indiqué dans le détail 5/A510 s'applique aux types de fenêtres 1 et 2; se référer à la Division 6 pour le cadre en bois. Les types de fenêtres 3, 4 et 5 sont détaillés à la page A513; se référer à la section 08 50 00 – Fenêtres pour les fenêtres Oscillo-Battante.

Question : Quels sont les items à peindre avec un revêtement AST ou le produit EXT 3.1A et EXT 3.2C de la section 09 91 13 ?

Réponse : Les produits EXT 3.1A et EXT 3.2C seront utilisés pour peindre uniquement le balcon du deuxième étage. La totalité des murs de crépi, tous les soffites ainsi que la toiture seront recouverts d'une membrane de céramique liquide (AST).

Question : Quels sont les items à peindre avec un revêtement AST ou le produit EXT 3.1A et EXT 3.2C de la section 09 91 13 ?

Réponse : Les produits EXT 3.1A et EXT 3.2C seront utilisés pour peindre uniquement le balcon du deuxième étage. La totalité des murs de crépi, tous les soffites ainsi que la toiture seront recouverts d'une membrane de céramique liquide (AST).

Solicitation No. - N° de l'invitation
EE520-212531/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.101200.001

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
MTC-0-43595

Buyer ID - Id de l'acheteur
MTC480
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

INVITATION TO TENDER
REPAIR OF WORKSHOPS AND WAREHOUSES
1156 MILL, MONTREAL, QUEBEC

AMENDMENT 03:

This amendment is applied to the Invitation to tenders and includes the following questions and answers:

Question: The plans show wooden window frames, however in the specifications, the wooden window frame is not mentioned, instead it is mentioned of an aluminum profile frame - What about?

Answer : Refer to the WINDOW FRAME ELEVATIONS on page A602. The wooden window frame indicated in detail 5/A510 applies to window type 1 and 2; refer to division 6 for the wooden frame. Window type 3, 4 and 5 are detailed on page A513; refer to section 08 50 00 – Windows for the tilt and turn window.

Question: What are the items to be painted with an AST coating or EXT 3.1A and EXT 3.2C product from section 09 91 13?

Answer: The EXT 3.1A and EXT 3.2C product will be used solely to paint the second-floor balcony. The entirety of the parge coat walls, the soffits and the roof will be covered with a liquid ceramic membrane (AST).

Question: What are the items to be painted with an AST coating or EXT 3.1A and EXT 3.2C product from section 09 91 13?

Answer: The EXT 3.1A and EXT 3.2C product will be used solely to paint the second-floor balcony. The entirety of the parge coat walls, the soffits and the roof will be covered with a liquid ceramic membrane (AST).