



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection des ascenseurs ASC	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF944-211353/A	Amendment No. - N° modif. 006
Client Reference No. - N° de référence du client R.095799.100	Date 2021-03-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-035-16077	
File No. - N° de dossier MTC-0-43162 (035)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-04-08 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lussier, Joël	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc035
Telephone No. - N° de téléphone (514) 708-3582 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

INVITATION À SOUMISSIONNER

Réfection ascenseurs
Rive sud de Montréal

Cette modification 006 de l'invitation originale vise :

Questions et réponses provenant des soumissionnaires

- 1- Nous faire parvenir les coordonnées du contact chez Tremco pour la garantie existante de 20 ans du toit.
Veuillez utiliser le numéro de téléphone général de Tremco, division toiture.
- 2- Le fournisseur pour l'alarme incendie présentement est Stanex : est-ce qu'ils sont la seule compagnie qui a le droit de faire des modifications à ce système?
Tel que décrit au devis, Stanex est la seule compagnie qui peut modifier le système alarme-incendie.
- 3- Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de devis pour le contrôle de la ventilation, est-ce un système indépendant ou il faut faire interface avec le système existant de Regulvar?
Les travaux sont décrits à la division 23 du devis.
- 4- Le devis demande une protection seulement au niveau 1, devons-nous anticiper n'importe quelle protection pour les autres étages??
Nous ne comprenons pas la question, s.v.p. préciser le numéro de dessin ou le numéro de la section du devis et l'article.

Toutes les autres clauses et conditions de l'invitation originale demeurent inchangées.