

L'amendement 002 est soulevé pour reviser ANNEXE "A" – ÉNONCÉ DES TRAVAUX et ANNEXE "A1" – MATRICE DE CONFORMITÉ.

ANNEXE "A" – ÉNONCÉ DES TRAVAUX

SUPPRIMER:

4.1.4.1. L'ASC doit inclure des câbles d'entrée d'alimentation c.a. munis de connecteurs compatibles avec une prise NEMA 5-15 ou 5-20.

REPLACER PAR:

4.1.4.1. L'ASC doit inclure des câbles d'entrée d'alimentation c.a. munis de connecteurs compatibles avec une prise NEMA 5-15.

ANNEXE "A1" – MATRICE DE CONFORMITÉ

SUPPRIMER:

4.1.4.1. L'ASC doit inclure des câbles d'entrée d'alimentation c.a. munis de connecteurs compatibles avec une prise NEMA 5-15 ou 5-20.

REPLACER PAR:

4.1.4.1. L'ASC doit inclure des câbles d'entrée d'alimentation c.a. munis de connecteurs compatibles avec une prise NEMA 5-15.

Tous les autres termes de cette sollicitation restent les mêmes.