



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7^e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Réfection des systèmes de ventilati	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF944-212235/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client R.111580.001	Date 2021-03-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$MTC-035-16089	
File No. - N° de dossier MTC-0-43279 (035)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-04-15 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lussier, Joël	Buyer Id - Id de l'acheteur mtc035
Telephone No. - N° de téléphone (514) 708-3582 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

INVITATION TO TENDER

Upgrade of ventilation system
Longueuil, Qué.

This amendment 003 is raised for the following:

- Addition of plans (should have been included in addendum 01)
- Question from bidders
- Extension of the bid closing date

Question : For the supply of the 2 frequency variators (VFD), we need the power of the motors in HP (plan M-03 in Mechanics

Answer : Hp motors are indicated on plan E-02. 25 HP for R1 and 3 HP for S1.

Validate the compatibility of the motors which must be connected to the VFD so that they are built with an "Inverter Duty" winding resistant to rapid variations in voltage dV / dt and conforming to the standard NEMA MG 1 Part 31, "Definite - Purpose Inverter-Fed Polyphase Motors".

The bid closing date has been extended to 2021-04-15. 2h00pm.

All other terms and conditions to the original solicitation remains unchanged.