



Pêches et Océans Canada

ADDENDA no. 3

30 mars 2021

F5211-200673A – Accessibilité de l'auditorium - Institut Maurice-Lamontagne

Cet addenda est émis pour répondre aux questions relatives à l'appel d'offres F5211-200673A comme suit:

Questions et réponses :

Question no. 1 :

Suite à des discussions avec les sous-traitants pour l'élévateur, il m'ont indiqués qu'il ne pouvaient fournir la main-courante indiquée au devis section 14.41.50 point 2.3.1.

Réponse no. 1 :

Pour la main courante, elle est dans la section 05 50 00, métaux ouvrés. Ce n'est pas au fournisseur de l'appareil à la fournir.

Question no. 2 :

De plus, dans cette même section, il ne mentionne pas les supports en ACIER INOXYDABLE indiqué au plan... le délais pour ces poteaux est de 12 semaines, plus long que le délais alloué ?

Réponse no. 2 :

L'erreur est sur les plans. On aurait dû écrire « en acier peint ».

Question no. 3 :

Un de ces sous-traitants (celui du modèle de Atlas) n'a pas l'unité d'entraînement tel que demandé au devis 2.3.1, comment se fait-il que son modèle est spécifié dans les produits ?

Réponse no. 3 :

Pour la main courante, elle est dans la section 05 50 00, métaux ouvrés. Ce n'est pas au fournisseur de l'appareil à la fournir.

Veuillez-vous référer au document F5211-200673A - Addenda A-02 dans la section des pièces jointes.

Tous les autres termes et conditions restent les mêmes.