



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Travaux publics et Services gouvernementaux  
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada  
Place Bonaventure, portail Sud-Oue  
800, rue de La Gauchetière Ouest  
7<sup>e</sup> étage, suite 7300  
Montréal  
Québec  
H5A 1L6

<b>Title - Sujet</b> Réfection des ascenseurs ASC	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EF944-211353/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 009
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> R.095799.100	<b>Date</b> 2021-04-08
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$MTC-035-16077	
<b>File No. - N° de dossier</b> MTC-0-43162 (035)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2021-04-15</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Lussier, Joël	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> mtc035
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (514) 708-3582 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**


<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

**INVITATION À SOUMISSIONNER**  
Réfection ascenseurs  
**Rive sud de Montréal**

Cette modification 009 de l'invitation originale vise :

Ajout de l'addenda 1

Toutes les autres clauses et conditions de l'invitation originale demeurent inchangées.

**ADDENDA PAGEAU MOREL N° 1**

Mécanique

**1 GÉNÉRAL**

- 1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

**2 PORTÉE**

- 2.1 Précisions relatives aux travaux de régulation

**3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE**

- 3.1 Devis – Section 23 82 21

- 3.1.1 L'article 2.2.2.3 est modifié comme suit :

.3 *Module de communication et d'intégration BACnet. Les travaux de régulation mentionnés au plan de ventilation requièrent la centralisation de l'unité de climatisation au système de gestion du bâtiment existant de Régulvar. Effectuer la mise à jour des graphiques et alarmes du système de gestion du bâtiment.*

- 3.2 Dessins MÉCANIQUE

- 3.2.1 Aucune révision aux dessins.

- 3.3 Dessins ÉLECTRICITÉ

- 3.3.1 Aucune révision aux dessins.