



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Generator Upgrade Prince Rupert Hanger Generator Upgrade	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-211720/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2021-04-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-039-8946	
File No. - N° de dossier PWY-0-43225 (039)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Daylight Saving Time PDT on - le 2021-04-15 Heure Avancée du Pacifique HAP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Park (PWY), Isabell	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy039
Telephone No. - N° de téléphone (604) 365-0073 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: RCMP – Prince Rupert, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ899-211720/A

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy039

Client Ref. No. - N° de réf. du client
XXXXX

File No. - N° du dossier
XXXXXXXXXXXXX

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
XXXXXXXXXXXXX

Les documents français seront disponibles sur demande.

Amendment 002

This amendment is raised to issue Addendum 02.

Addendum #2 dated 2021-04-09 attached

All other terms and conditions remain unchanged.

RCMP – PRINCE RUPERT HANGAR GENERATOR UPGRADE

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

.1 Responses (R) to Questions (Q) Received:

Q.1 Please accept this request for the approval of Generac Generators to be considered as an acceptable manufacturer for the Prince Rupert Hanger Generator Upgrade.
Project EZ899-211720/A, Specification Reference 26 32 14 1.1.6

We would be quoting our Generac SD050, 50kW 347/600V, Diesel Generator with a LVL 2 enclosure. (Specs Attached)

Request for deviation approval:

Our level 2 Enclosure has a 7m sound rating of 70.5 dBA, 5.5dBA over the requested level shown in Spec 26 32 14 2.1.25

R.1 *Average sound level of 70.5 dBA at full load at 7 m from the enclosure is acceptable for the generator exterior rated enclosure.*

END OF ADDENDUM No. 2
