

**Addendum
Addenda**

No./No 2

Project Description / Description de projet M06 Deaerator Replacement / Remplacement du Dégazeur a l'édifice M06		
Project No./No de projet 5889	Departmental Representative / représentant ministériel Allan Mackenzie	Date 8-Apr-2021
Solicitation No./N° de sollicitation 20-58127		
Notice: This addendum shall form part of the tender documents and all conditions shall apply and be read in conjunction with the original plans and specifications.		
Nota: Cet addenda fait partie intégrale des dossiers d'appel; toutes les conditions énoncées doivent être lues et appliquées en conjonction avec les plans et les devis originaux.		

- | Item No | Description |
|---------|--|
| 1 | <u>Tender Date Change :</u>
Closing : April 19th ,2021 @ 2;00Pm |
| 1F | <u>Changement Dans les Date de Soumission:</u>
Fermeture des soumissions: 19 Avril,2021 @ 14h00 |
| 2 | <u>Alternate Equipment : Deaerator</u>
The following will be considered as an acceptable manufacturers: Groupe Simoneau Inc.

Use of the DA from Groupe Simoneau inc. proposal does not alleviate the need for review of final shop drawings, and the contractor must still ensure that the DA meets the requirements, the delivery of the equipment will not impact the Project schedule and that it will fit through the roof hatch. |
| 2F | <u>Équipement Alterantif : Dégazeur</u>
Le fabricant suivant seras considérés comme acceptables : Groupe Simoneau Inc.

L'utilisation du dégazeur de Groupe Simoneau inc. ne réduit pas la nécessité de revoir les dessins d'atelier finaux, et l'entrepreneur doit toujours s'assurer que le dégazeur satisfait aux exigences , qu'il n'affecteras pas le calendrier du projet et qu'il passera à travers la trappe de toit. |

END.