



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

See herein Voir ci-après

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Public Works and Government Services Canada  
Ontario Region  
10th Floor, 4900 Yonge Street  
Toronto  
Ontario  
M2N 6A6

<b>Title - Sujet</b> New Search and Rescue Station Nouvelle station de recherche et de sauvetage	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EQ754-212119/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EQ754-212119	<b>Date</b> 2021-04-15
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SPWL-012-2557	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWL-0-43068 (012)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Eastern Daylight Saving Time EDT <b>on - le 2021-04-20</b> Heure Avancée de l'Est HAE	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Caporusso, Mary	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwl012
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (416) 318-8637 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> ( ) -
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> DFO Search and Rescue Station 114 Division St. Cobourg, Ontario	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EQ754-212119/A

Amd. No. - N° de la modif.  
007

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.084112.005

File No. - N° du dossier  
PWL-0-43068

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

New Search and Rescue Station  
Cobourg, Ontario

Solicitation Amendment No. 007 is issued to provide the following:

1. Questions and Answers (attached).

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EQ754-212119/A

Amd. No. - N° de la modif.  
007

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.084112.005

File No. - N° du dossier  
PWL-0-43068

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

New Search and Rescue Station  
Cobourg, Ontario

Questions and Answers:

Q24. Precast unit paver size 811x404x90 is mentioned on detail #1 on L2 —what is the unit paver type?  
A24. As per spec section 32 13 10 Unit Paving on Sand Bed

Q25. Please refer to drawing C1. As per note#07, existing 1 storey building to be removed. Will assume unexcavated slab on grade with standard 4'-0" deep concrete foundation wall. Please confirm.  
A25. Yes to assumption.

Q26. Is there any manufacturer specified for the access control system?  
A26. No brand names specified, please review specs for requirements.

Q27. Is there any manufacturer specified for the CCTV system?  
A27. No brand names specified, please review specs for requirements.

Q28. Does the access control need to tie into the existing system?  
A28. It is a brand new building with new systems.

Q29. Does the CCTV need to tie into the existing system?  
A29. It is a brand new building with new systems.

Q30. The specification only refers to back boxes and pathways, which typically means work is by owner or pre-qualified subcontractor. Please confirm if communications is under the SOW and please provide the full communication specifications.  
A30. Communications wiring and devices are by Owner (Shared Services Canada).

Q31. Is there a BAS system in the building we will need to tie the new equipment in to?  
A31. There is no BAS system.

Q32. Please provide the missing structural drawings for the ground floor S100.  
A32. Refer to Solicitation Amendment No. 005

Q33. Please provide the specs for concrete sealer.  
A33. Refer to spec section 03 30 00.01 for concrete sealer material and application.

Q34. For 09 67 23 Resinous Quartz Flooring and 09 67 23-01 Resinous Epoxy Flooring, please provide preferred manufacturers and product name.  
A34. No brand names specified, please review specs for requirements.