



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

See herein Voir ci-après

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Ontario Region
10th Floor, 4900 Yonge Street
Toronto
Ontario
M2N 6A6

Title - Sujet New Search and Rescue Station Nouvelle station de recherche et de sauvetage	
Solicitation No. - N° de l'invitation EQ754-212119/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client EQ754-212119	Date 2021-04-15
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWL-012-2557	
File No. - N° de dossier PWL-0-43068 (012)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-04-20 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Caporusso, Mary	Buyer Id - Id de l'acheteur pwl012
Telephone No. - N° de téléphone (416) 318-8637 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DFO Search and Rescue Station 114 Division St. Cobourg, Ontario	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-212119/A

Amd. No. - N° de la modif.
007

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.084112.005

File No. - N° du dossier
PWL-0-43068

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

La modification n° 007 à la demande de soumissions vise à fournir les éléments suivants :

1. Questions et réponses (ci-joint)

Solicitation No. - N° de l'invitation
EQ754-212119/A

Amd. No. - N° de la modif.
007

Buyer ID - Id de l'acheteur
PWL012

Client Ref. No. - N° de réf. du client
R.084112.005

File No. - N° du dossier
PWL-0-43068

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Nouvelle station de recherche et de sauvetage
Cobourg (Ontario)

Questions et réponses

Q24. En ce qui trait aux pavés de béton préfabriqué, des dimensions de 811 x 404 x 90 sont indiquées au détail n°, L2 — quel est le type de pavé?

R24. Conformément au devis, section 32 13 10, il s'agit de revêtement en pavés sur lit de sable (Unit Paving on Sand Bed)

Q25. Veuillez consulter le dessin C1. Selon la remarque n° 07, l'immeuble actuel d'un étage doit être enlevé.

Nous supposons qu'il s'agira une dalle non excavée au sol avec un mur de fondation en béton standard de 4 pi-0 po de profondeur? Veuillez confirmer si c'est le cas.

R25. Oui, c'est exact.

Q26. Faut-il avoir recours à un fabricant précis pour le système de contrôle d'accès?

R26. Aucun nom de marque n'est précisé; veuillez passer le devis en revue pour connaître les exigences.

Q27. Faut-il avoir recours à un fabricant précis pour le système de TVCF?

R27. Aucun nom de marque n'est précisé; veuillez passer le devis en revue pour connaître les exigences.

Q28. Le contrôle d'accès doit-il être relié au système existant?

R28. Il s'agit d'un tout nouvel immeuble muni de nouveaux systèmes.

Q29. Le système de TVCF doit-il être relié au système existant?

R29. Il s'agit d'un tout nouvel immeuble muni de nouveaux systèmes.

Q30. Dans le devis, il est uniquement question de boîtes arrière et de chemins, ce qui signifie habituellement que le travail est effectué par le propriétaire ou par le sous-entrepreneur présélectionné. Pourriez-vous confirmer que le volet des communications est abordé dans l'EDT et fournir les caractéristiques complètes de communication?

R30. Le propriétaire se chargera du câblage et des appareils de communication (Services partagés Canada).

Q31. Y a-t-il un système d'automatisation des immeubles auquel nous devons relier l'immeuble?

R31. Il n'y a aucun système d'automatisation des immeubles.

Q32. Veuillez fournir les dessins structurels manquants pour le rez-de-chaussée.

R32. Veuillez vous reporter à la Modification n° 005 à la demande de soumissions.

Q33. Veuillez fournir le devis pour le scellant en béton.

R33. Veuillez consulter la section 03 30 00.01 du devis en ce qui a trait au scellant en béton et à son application.

Q34. En ce qui a trait au revêtement de sol 09 67 23 Quartz Résineux et au revêtement 09 67 23-01 Epoxy Résineux, pourriez-vous indiquer les fabricants et les noms de produit privilégiés?

R34. Aucun nom de marque n'est précisé; veuillez passer le devis en revue pour connaître les exigences.