



PRÉCAUTIONS DESCRIPTIVES

- 1— SUIVRE LES BRANCHEMENTS TELS QUE DÉCRITS PAR HQ DANS LE LIVRE BLEU (E.21-10).
- 2— DEUX GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ, EN BÉTON TYPE JERSEYS, DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES À CHAQUE POTEAU.
- 3— CLASSE MIN. DES POTEAUX EN BOIS, À DÉTERMINER PAR L'INGÉNIEUR DE STRUCTURE DE L'ENTREPRENEUR.

QUANTITÉ DES CONDUITS , CONDUCTEURS ET CÂBLES ÉLECTRIQUES EXIGÉS					
DU COFFRET DE DISTRIBUTION À LA DERNIÈRE UNITÉ D'ÉCLAIRAGE DE CHAQUE CIRCUIT					
CIRCUIT	CÂBLES	CONDUIT DIAMÈTRE	CONTINUITÉ DES MASSES * NU CALIBRE VERT CALIBRE		
1	2#6 C/A CÂBLE DE SOUTIEN	-	-	NU	-
			* ENFOUÏ DIRECTEMENT DANS LE SOL		

CÂBLE TRIPLIX
NS75 FT1 ALU
L1—ROUGE
L2—NOIR
NEUTRE—CÂBLE DE SOUTIEN