



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

PWGSC/TPSGC Acquisitions  
Sherwood Business Centre  
161 St. Peters Road/  
161, rue St. Peters  
2nd Floor, Suite 204/  
2ième étage, pièce 204  
Charlottetown  
Prince Edward Island  
C1A 5P7  
Bid Fax: (902) 566-7514

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address  
Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada  
Sherwood Business Centre  
161 St. Peters Road/  
2nd Floor, Suite 204  
Charlottetown  
Prince Ed  
C1A 5P7

<b>Title - Sujet</b> AAFC Harrington Dust Collection Sys	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> ED001-212583/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> ED001-212583	<b>Date</b> 2021-05-11
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SPWC-010-4552	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWC-0-43040 (010)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT <b>on - le 2021-05-13</b> Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> MacDonald, Anne (PWC) D.	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwc010
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 314-1009 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 566-7514
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
ED001-212583/A

Amd. No. - N° de la modif.  
5

Buyer ID - Id de l'acheteur  
PWC010

Client Ref. No. - N° de réf. du client  
R.112327.001

File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME  
PWC-0-43040

Addendum #5  
ED001-212583  
May 11, 2021

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

## **1. DRAWINGS**

### **Drawing M02 - Mechanical Details**

1. To the detail 9 DETAIL-DUCT TAP:
  - 1.1. Revise note "BRANCH DUCT TO BE WELDED INTO MAIN AT A 30° ANGLE." To read:  
"BRANCH DUCT CONNECTION METHOD TO BE SIMILAR TO REST OF DUCT SYSTEM. BRANCH TO BE CONNECTED TO MAIN AT A 30° ANGLE. BRANCH CONNECTION TO PROVIDE SMOOTH UNOBSTRUCTED FLOW IN MAIN UPSTREAM AND DOWNSTREAM OF CONNECTION."
2. To the detail 19 DETAIL-STEEL PIPE BOLLARD:
  - 2.1. Revise "1800" dimension to read: "1500".
  - 2.2. Revise pipe wall thickness from "8.6mm" to read: "6.3mm".