



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British Columbia
V6Z 0B9
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada - Pacific
Region
800 Burrard Street, Room 219
800, rue Burrard, pièce 219
Vancouver
British C
V6Z 0B9

Title - Sujet Perimeter Fence Upgrades	
Solicitation No. - N° de l'invitation EZ899-211983/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client	Date 2021-05-12
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWY-028-8952	
File No. - N° de dossier PWY-0-43245 (028)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Pacific Daylight Saving Time PDT on - le 2021-05-18 Heure Avancée du Pacifique HAP	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lam (PWY), Tian	Buyer Id - Id de l'acheteur pwy028
Telephone No. - N° de téléphone (604) 363-7968 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-6633
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: CSC - Various Locations, BC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EZ899-211983/A

Amd. No. - N° de la modif.
005

Buyer ID - Id de l'acheteur
pwy028

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier CCC No./N°

CCC - FMS No./N° VME

The Solicitation Amendment 005 is raised to issue Addendum 002.

Please see Addendum 002 herein.

All other terms and conditions remain unchanged.

The following changes in the tender documents are effective immediately. This addendum will form part of the contract documents.

RESPONSE TO QUESTIONS

QUESTION It appears there is conflicting info pertaining to sleeving conduits. According to the beam detail, it appears the contractor must be sleeving existing conduits that will pass through concrete beams, then to review site plans to find out where.
The civil plans note to protect existing conduits and MDS cabling that doesn't pass through the beams.
Are the conduits / cabling that pass under the road to be sleeved as well?
The only instances where I can see it passing through beams are at Matsqui and Pacific.

RESPONSE Sleeves are required to protect conduits where they pass through new concrete beams. Sleeves are not required for other applications.

Protection of conduits and cabling from damage is a general requirement for all applications.

END OF ADDENDUM No. 2