



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/

See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC
601-1550, Avenue d'Estimauville
Québec
Québec
G1J 0C7

Title - Sujet Quai La Romaine - Renforcement	
Solicitation No. - N° de l'invitation EE517-212696/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.112748.001	Date 2021-05-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-008-18165	
File No. - N° de dossier QCM-0-43242 (034)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-06-01 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Rochette, Jean	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm034
Telephone No. - N° de téléphone (418) 930-3899 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: Quai de La Romaine La Romaine, QC	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

TITRE : RENFORCEMENT DU QUAI DE LA ROMAINE

Inclus dans la présente modification :


1. Questions et réponses 1 à 5

1. Questions et réponses 1 à 5

1 (FR)	Quelle est la longueur des anodes Anomet? Nous n'avons pas trouvé la longueur dans les dessins	Pour la soumission, considérer la longueur des anodes 1.0 m. La longueur exacte sera déterminée lors de la première inspection selon les items 1.7.1, 1.7.4 section 264230 et plans M06/7.
1 (EN)	What is the length of the Anomet anodes? We did not find the length in the drawings	For the submission, consider the length of the anodes at 1.0 m. The exact length will be determined during the first inspection according to items 1.7.1, 1.7.4 section 264230 and plans M06 / 7.
2 (FR)	Quel est le plan de communication désiré pour le RMU?	L'enregistrement des données est journalier.
2 (EN)	What is the desired communication plan for the RMU?	Data recording is daily
3 (FR)	En référence à l'article 2.2, 3.2 et détail 11 dessin M06/7, svp confirmer le nombre de nouvelles électrodes de référence?	Le nombre des électrodes de référence est indiqué sur le plan M06/7. Le projet prévoit seulement l'inspection des électrodes et non leur remplacement (voir section 264230, items 1.7.1 et 1.7.6)
3 (EN)	In reference to article 2.2, 3.2 and detail 11 drawing M06 / 7, please confirm the number of new reference electrodes?	The number of reference electrodes is shown on drawing M06 / 7. The project requires the inspection of the electrodes and not their replacement (see section 264230, items 1.7.1 and 1.7.6)
4 (FR)	Est-ce que tous les câbles nécessaires pour le nouveau RMU (exception du nouveau redresseur R8) se terminent au RMU existant qui doit être enlevé?	Oui.
4 (EN)	Do all cables needed for the new RMU (except the new R8 rectifier) terminate at the existing RMU which needs to be removed?	Yes.

Id de l'acheteur – Buyer ID
QCM034

N° CCC / CCC No./ N° VME – FMS



TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE MEURENT INCHANGÉES