



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
L'Esplanade Laurier,
140 O'Connor Street,
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Abris d'équipement de télécommunica Abris d'équipement de télécommunication	
Solicitation No. - N° de l'invitation M7594-206588/C	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client M7594-206588	Date 2021-05-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-670-80052	
File No. - N° de dossier hl670.M7594-206588	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-05-31 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Weatherbee, Lynn	Buyer Id - Id de l'acheteur hl670
Telephone No. - N° de téléphone (873) 353-1813 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 001 à la demande de proposition (DDP) n° M7594-206588/C, qui prend fin le 31 mai 2021 2019 à 14 h, est soulevée pour répondre aux questions reçues des soumissionnaires et fournir l'annexe A, Énoncé du Besoin (EDB) mise à jour à la page 12.

1. Incorporer les réponses suivantes aux questions des soumissionnaires et des informations supplémentaires dans la demande de soumissions.

Q1 – En ce qui concerne l'EDB, veuillez clarifier ce qui suit:

3.7.2.2 états « Le chauffage, le refroidissement et la ventilation doivent maintenir les températures de service intérieures prescrites au paragraphe 3.2.15 précédent, compte tenu des données climatiques locales, de l'apport par rayonnement solaire et des charges de chaleur de l'équipement de communication intérieur;

Je pense que vous vouliez préciser le point 3.2.14 (points 1, 2 et 3). Corrigez-moi si je me trompe.

R1 –Vous avez raison.

Q2 – La GRC accueillera-t-elle des abris en aluminium comme ceux que je construis pour la division E de la GRC?

R2 - Aucune substitution pour l'aluminium ne sera envisagée.

2. À la page 12 de 17 de l'Annexe A – Énoncé du Besoin (EDB) **RETIRER** article 3.7.2.2 dans son intégralité et **INSÉRER** :

3.7.2.2 Le chauffage, le refroidissement et la ventilation doivent maintenir les températures de service intérieures prescrites au paragraphe 3.2.14 précédent, compte tenu des données climatiques locales, de l'apport par rayonnement solaire et des charges de chaleur de l'équipement de communication intérieur;

Tous les autres termes et conditions de la demande de proposition demeurent inchangés.
