




NOUVEAU
NEW LAYOUT



DÉMOLITION
DEMOLITION



NOTES GÉNÉRALES:

- A. COORDONNER ET OBTENIR L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÉRIEL POUR TOUTES LES INTERVENTIONS NÉCESSITANT DES COUPURES D'ALIMENTATION SUR LES ARMOIRES DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE. LA SOUMISSION DE L'ENTREPRENEUR DOIT INCLURE DES TRAVAUX DE SOIR ET DE WEEK-END. L'ENTREPRENEUR DOIT SE PLIER À LA DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES DU CLIENT.

GENERAL NOTES:


- A. COORDINATE AND OBTAIN THE APPROVAL OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR ALL INTERVENTIONS CARRIED OUT ON THE ELECTRICAL DISTRIBUTION CABINETS. THE CONTRACTOR'S BID SHALL INCLUDE EVENING AND WEEKEND WORK. THE CONTRACTOR SHALL COMPLY WITH THE AVAILABILITY OF CLIENT RESOURCES.

NOTES:

1. MODIFIER LES DÉMARREURS SELON LES INDICATIONS AU PLAN E03. COMPLÉTER LES RACCORDEMENTS SELON LES INDICATIONS. OBTENIR LA CERTIFICATION CSA UNE FOIS LA MODIFICATION COMPLÉTÉE.
2. FOURNIR ET INSTALLER DES DISJONCTEUR 15A-1P 10kA AUX CIRCUITS 22 ET 24. PANNEAU FPE NBL24-4L

NOTES:

1. MODIFY THE STARTERS ACCORDING TO THE INDICATIONS IN DRAWING E03. COMPLETE THE CONNECTIONS AS INDICATED. OBTAIN CSA CERTIFICATION ONCE THE MODIFICATION IS COMPLETED.
2. SUPPLY AND INSTALL 15A-1P 10kA CIRCUIT BREAKERS ON CIRCUITS 22 AND 24. FPE MBL24-4L PANEL.



Avis

- Ce document est émis pour consultation seulement, il ne doit pas être utilisé à des fins de construction.
- Ne jamais prendre de mesures à l'échelle sur ce document.
- This document is for reference purposes only and should not be used for construction.
- Never take measurements to scale on this document.

Consultants



2	SRS APPEL D'OFFRES	12.03.2021
1	SRS APPEL D'OFFRES (ANNULÉ)	20.11.2020
0	SRS APPEL D'OFFRES (ANNULÉ)	16.10.2020
OC	SR4-100 % FINALE	02.09.2020
OB	SR4-100 %	05.06.2020
OA	SR4-50%-ÉMS POUR COMMENTAIRES	31.03.2020

révisions revisions	description description	date date jj.mm.aaaa dd.mm.yyyy
A	A no. du détail detail no.	A
B	B no. de la feuille où détail exigé sheet no. where detail required	B
C	C no. de la feuille où détaillé sheet no. where detailed	C

Projet

TPSGC

SYSTÈMES VAP-100 ET VAP-101
MODIFICATION
ALIMENTATION D'AIR NEUF

Dessin

ÉLECTRICITÉ

APPENTIS
DÉMOLITION / NOUVEAU

PENTHOUSE
DEMOLITION / NEW LAYOUT

Conçu par
Carl Bouchard, techn.

Date
2020-03-30

Dessiné par
Sylvain Duval

Date
2020-03-30

Approuvé par
Mohamed Balarh, ing

Date
2020-03-30

Gestionnaire de projet
Mostafa Laabadi

PMSCC Project Manager

No de projet
157102736-240

Project no
157102736-240

No de plan ou de dessin
R.094795_001-E02-DS-PLN

Plan or drawing no
R.094795_001-E02-DS-PLN

No de projet
R.094795

Project no
R.094795

No de feuille
E02/03

Sheet no
E02/03