



Date : 28 mai 2021

Titre : Remplacement du climatiseur à l'Ambassade du Canada à Cuba

Numéro de l'avis d'appel d'offres : 21-180632

-----  
Les questions et réponses suivantes sont en lien avec le document d'appel d'offre susmentionné.  
-----

### Questions & Réponses # 1

- Q1.** Il est mentionnée au devis qu'il y a 3 condenseurs de 10 tonnes à remplacer. Il est mentionnée ailleurs qu'on doit remplacer ces condenseurs par un groupe de condenseurs de 30 tonnes. Pour confirmer, vous demandez encore 3 unités distinct de 10 tonnes.
- R1.** L'ambassade est actuellement refroidie par Mitsubishi City Multi, 30 tonnes, modèle PUHY-P360TSHMU-A-BS (qui consiste en une combinaison de trois (3) unités extérieures de 10 tonnes modèle PUHY-P120THMU-A-BS). Ces unités ne sont plus produites. L'équivalent serait Mitsubishi City Multi, 30 tonnes, PUHY-P360TSNU-A-BS (qui consiste en une combinaison de trois (3) unités extérieures de 10 tonnes modèle PUHY-120TNU-A-BS avec ensemble de jumelage). Reportez-vous aux spécifications pour la sélection du modèle.
- Q2.** Concernant les assises des condenseurs :
- Est-ce que les assises existantes sont en béton ou en acier ?
  - Y-a-t-il des bases de béton fourni par Mitsubishi à installer au sol ou on doit couler du béton pour les bases ?
- R2.**
- L'assise existante est en béton.
  - Veillez-vous référer la clause ET5.2. Une image à la fin du présent document appuie cette clause.
- Q3.** Pouvons-nous visiter le site pour prendre connaissance de l'état des installations ? Est-il possible de se déplacer en temps que travailleur essentiel si une visite est possible ?
- R3.** Il est possible de visiter le site pour voir l'état des installations comme travailleur non essentiel.
- Q4.** Avez-vous une liste de fournisseurs cubain avec qui nous pourrions discuter pour agir à titre de présence locale pour nous ?
- R4.** Veillez-vous référer la clause ET5.16 et au critère technique obligatoire CTO1.
- Q5.** Avez-vous un contrat en ce moment avec un fournisseur qui effectue le service sur vos équipements ou avez-vous un contact dans La Havane qui effectue le service sur appel ?
- R5.** Non.
- Q6.** Nous sommes intéressés à soumissionner pour ce projet mais nous n'avons aucune relation avec qui que ce soit ou aucune entreprise à Cuba, cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas soumissionner pour ce projet ?
- R6.** Oui, car il s'agit d'une exigence obligatoire sans aucune exception. Toute soumission reçue qui ne répond pas à toutes les exigences obligatoires spécifiées dans la DP sera rejetée.
- Q7.** Nous sommes très intéressé à soumissionner sur le projet, nous sommes avancé dans les démarches de soumissions mais nous ne pourrons fournir un prix à temps vu la fermeture lundi 31 mai. Il serait bien de reporter la date de fermeture pour qu'on puisse fournir une soumission complète.
- R7.** La date de clôture sera prolongée au mercredi 2 juin 2021.



---

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.