



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet Lampes linéaires à DEL à large spec Lampes linéaires à DEL à large spectre	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01586-210004/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01586-210004	Date 2021-05-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$CAL-143-7205	
File No. - N° de dossier CAL-0-43140 (143)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Daylight Saving Time MDT on - le 2021-06-09 Heure Avancée des Rocheuses HAR	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kunz, Roxanne	Buyer Id - Id de l'acheteur cal143
Telephone No. - N° de téléphone (403) 463-0037 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA 5403 – 1 Avenue South Lethbridge, AB T1J 4B1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. – N° de l'invitation
01586-210004/A

Amd. No – N° de la modif.
001

Buyer ID – Id de l'acheteur
CAL143

Client Ref. No. – N° de réf. De client
01586-210004

File No. – N° du dossier
CAL-0-43140

CCC No./ N° CCC – FMS No/ N° VME

Cette modification 001 vise à répondre à une question d'un fournisseur.

Question : Il est stipulé que les lampes doivent être dotées d'un bloc d'alimentation électrique séparé. Je suppose que cela signifie un bloc d'alimentation externe? Si c'est le cas, nos luminaires ont un pilote intégré, mais pas externe. Serait-ce acceptable?

Réponse : Non; AAC exige une alimentation électrique séparée, sous forme de bloc d'alimentation externe. Cela permet le remplacement du bloc sans remplacer la lampe, de garder la lampe et le bloc d'alimentation étroits (voir le point n° 10) et de réduire les coûts de réparation ou de remplacement.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES.