



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works and Government
Services Canada/Réception des soumissions Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
See herein for bid submission
instructions/

Voir la présente pour les
instructions sur la présentation
d'une soumission

NA
Alberta

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada/Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada
Harry Hays Building (HHB)
Room 759, 220-4th Avenue SE
Calgary
Alberta
T2G 4X3

Title - Sujet Broad Spectrum Linear LED Lights Broad Spectrum Linear LED Lights	
Solicitation No. - N° de l'invitation 01586-210004/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 01586-210004	Date 2021-05-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SCAL-143-7205	
File No. - N° de dossier CAL-0-43140 (143)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Mountain Daylight Saving Time MDT on - le 2021-06-09 Heure Avancée des Rocheuses HAR	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kunz, Roxanne	Buyer Id - Id de l'acheteur cal143
Telephone No. - N° de téléphone (403) 463-0037 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 566-6167
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND AGRI-FOOD CANADA 5403 – 1 Avenue South Lethbridge, AB T1J 4B1	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. – N° de l'invitation
01586-210004/A

Amd. No – N° de la modif.
001

Buyer ID – Id de l'acheteur
CAL143

Client Ref. No. – N° de réf. De client
01586-210004

File No. – N° du dossier
CAL-0-43140

CCC No./ N° CCC – FMS No/ N° VME

This amendment 001 is raised to answer a question from a supplier.

Question: It specifies that the lighting fixtures must have a separate power supply. I presume this means an external driver? If so, our fixtures have an integrated driver, not external. Would this be acceptable?

Answer: No - AAFC requires a separate power supply meaning an external driver. This allows for replacement of the driver without replacing the fixture, keeps the fixture and power supply narrow (see specification #10) and to reduce the cost of repair/replacement.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN THE SAME