



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Bid Receiving Public Works and Government  
Services Canada/Réception des soumissions Travaux  
publics et Services gouvernementaux Canada  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British Columbia  
V6Z 0B9  
Bid Fax: (604) 775-9381

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**  
**Raison sociale et adresse du**  
**fournisseur/de l'entrepreneur**

**Issuing Office - Bureau de distribution**  
Public Works and Government Services Canada - Pacific  
Region  
800 Burrard Street, Room 219  
800, rue Burrard, pièce 219  
Vancouver  
British C  
V6Z 0B9

<b>Title - Sujet</b> Soil Treatment Facilities Operation	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EZ897-212565/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 002
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b>	<b>Date</b> 2021-06-09
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$PWY-020-8977	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWY-0-43244 (020)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> Pacific Daylight Saving Time PDT <b>on - le 2021-06-15</b> Heure Avancée du Pacifique HAP	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Ly, Ronny(PWY)	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwy020
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (604) 318-5750 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (604) 775-6633
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> PWGSC – Various Locations – Alaska Highway, BC	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

Solicitation No. - N° de l'invitation  
EZ897-212565/A

Amd. No. - N° de la modif.  
002

Buyer ID - Id de l'acheteur  
pwy020

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

---

Les documents français seront disponibles sur demande

This Amendment 002 is raised to issue Addendum 002.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED.**

**The following changes/clarifications in the tender documents are effective immediately.**

**This Addendum 002 will form part of the contract documents**

**Responses to Questions from Bidders**

Q1: Can you please confirm which site will require on site accommodations provided for the four consultants?

A1: The site which requires on site accommodation is JJJ (Triple J) Gravel Pit.

Q2: Can you confirm we will be required to provide a site office for the consultant at each site?

A2: No, the site office requirement is only for JJJ (Triple J) Gravel Pit.

Q3: Table 1: Summary of STF Details on Page 116/164 of the specification details the Estimated Sump Water Volume (L) for each site. Is this the estimated amount of water that is to be used in calculating the quantities for the Contaminated Water Treatment Offsite line items for each site? If not, is PSPC able to provide estimated volumes at each location for bidding purposes?

A3: Yes, this is the estimated amount of water that is to be used in calculating the quantities for the Contaminated Water Treatment Offsite line items for each site.