



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions
1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212
100-1045 Main Street
Moncton
New Brunswick
E1C 1H1
Bid Fax: (506) 851-6759

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)
1045 Main Street / 1045, rue Main
Moncton
New Bruns
E1C 1H1

Title - Sujet Amélioration du système d'eau domes Amélioration du système d'eau domestique	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC373-220338/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client EC373-220338	Date 2021-07-13
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWJ-017-6015	
File No. - N° de dossier PWJ-1-44023 (017)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Atlantic Daylight Saving Time ADT on - le 2021-07-27 Heure Avancée de l'Atlantique HAA	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Stockman (PWJ), Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj017
Telephone No. - N° de téléphone (506) 961-7412 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification à l'invitation à soumissionner

Amélioration du système d'eau domestique

Modification No **001** à l'invitation à soumissionner

Cette modification est émise afin de:

(1) Répondre aux questions suivantes :

Q1. On the drawings it shows to install bfp for the janitors sinks, the piping is inside the concrete block wall with no access on the other side. How do you want these installed (surface mount with new taps) or do we need to open the back side of the wall from the adjacent room?

A1. **The backflow preventors (BFP) should be installed as surface mounted. The BFP's piping connections should be done within the ceiling space using the existing DCW/DHW supply to the mop sinks. There shouldn't be any need to open walls.**

Q2. Ceiling tiles in both the research labs and hallways- how many will need to be replaced?

A2. **If ceiling tiles are damaged during the course of the work, the Contractor shall replace them to match existing. Of special note, some labs use Armstrong 870B.**

Q3. Specification section 22 11 16 2.2.3 Would an alternative butterfly (lugged or wafer) classified NSF-61 and NSF-372 be used in conjunction with a propress flanges be acceptable for valves 2 1/2" and greater?

A3. **Regarding specification section 22 11 16 2.2.3; An alternative butterfly (lugged or wafer) classified NSF-61 and NSF-372 may be used in conjunction with press-connect flanges for valves 2 1/2" and greater.**

(2) Référence: **Date de clôture apparaissant à la première page du document**

SUPPRIMER la date de clôture de l'invitation à soumissionner du **2021-07-20**; et

INSÉRER à la date de clôture de l'invitation à soumissionner révisée du **2021-07-27**

Si vous avez déjà envoyé votre soumission et que vous désirez la modifier, veuillez nous faire parvenir cette modification soit dans une enveloppe scellée par la poste à l'adresse ci-dessus, ou par télécopieur (506) 851-6759 en veillant à ce qu'elle parvienne à la personne soussignée avant la date de clôture en vigueur. Le numéro de la demande de soumission et la date de clôture en vigueur doivent figurer à l'extérieur de l'enveloppe scellée ou sur le message transmis par télécopieur.

Toutes les autres conditions de l'invitation à soumissionner demeurent inchangées.

Toute question relative à cette modification doivent être adressées à :

Nom: Sonia Stockman
N° de téléphone: (506) 961-7412
N° de télécopieur: (506) 851-6759

Solicitation No. -
N° de l'invitation à
soumissionner
Amd. No. -
N° de la
modif.
Buyer ID - Id
de l'acheteur
EC373-
220338/A
001
pwj017
Client Ref. No. -
N° de réf. du
client File No. - N°
du
dossier
CCC No./N°
CCC - FMS
No./N° VME
EC373-
220338
PWJ-1-
44023

Page 1 of - de 1